
# Energieprestatiecertificaat

BOUW

## Residentiële eenheid



**Herentalsesteenweg 21 bus 1, 2230 Herselt**

appartement

identificatiecode: 13013-G-OMV_2019082842/EP17404/A001/D02/SD002

## Energielabel




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

**Verklaring van de verslaggever**

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **25-10-2022**

Handtekening:



VERONIQUE SALAETS


Studiebureau Cobbaut
EP17404

Dit certificaat is geldig tot en met **25 oktober 2032.**

# Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

## E-peil

✓ Het E-peil voldoet.




## Andere eisen

✗ Niet alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✗ Andere constructiedelen

✓ Het S-peil (S24) voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.

## Algemene gegevens

| | |
|---|---|
| **Datum aanvraag vergunning** | 09/07/2019 |
| **Datum einde van de werken** | 31/01/2022 |
| **Datum ingebruikname** | - |
| **Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)** | 5.482 |
| **Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))** | 72 |
| **Beschermd volume (m³)** | 318 |
| **Verliesoppervlakte (m²)** | 185 |
| **Bruto vloeroppervlakte (m²)** | 103 |
| **Infiltratiedebiet (m³/(h m²))** | 2,59 |
| **Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))** | 0,44 |
| **CO2-emissie (kg/jaar)** | 869 |
| **Gebouw-id / gebouweenheid-id** | 30887017 / 31032681 |

**Meer informatie?**
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

**Gegevens verslaggever:**
VERONIQUE SALAETS
Studiebureau Cobbaut
2260 Westerlo
EP17404 | 0848110887

**Premies**
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.