

REINIGINGSATTEST

volgnummer attest: 2023-046

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: Bert Gilbert
 straat en nummer: Oude Diestsestraat 2 bus A
 postnummer en gemeente: 3380 Bunsbeek
 tel: 0474 33 80 51
 e-mail: bert.gilbert@hotmail.com
 ondernemingsnummer: BE 0829 505 002

Technicus

voornaam en achternaam: _____

 erkend technicus : GV _____ schoorsteenveger**Datum reiniging: 13 oktober 2023****Arbeidsduur: van 10.00 tot 11.00 u****Klant**

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

- Centraal***: aangesloten als type B (open) aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749
 Gasvormige brandstof: aardgas LPG andere, namelijk:
 niet-premix (GI) premix (GI) gasketel met ventilatorbrander (GII)
 Vloeibare brandstof
 Vaste brandstof: houtpellets houtblokken andere, namelijk:

Toestel**Brander** (enkel CV)

merk:

merk:

type:

type:

bouwjaar:

bouwjaar:

fabricatienummer:

fabricatienummer:

nominiaal vermogen (kW):

debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):**Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal** (erkend technicus of schoorsteenveger)

- vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken
 nazicht van de goede werking
 controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

Reiniging van het stooktoestel

- Alle toestellen**: andere, namelijk:
 controle van de verluchting van het stooklokaal
 controle van de rookgaszijdige dichtheid

- Gasvormige brandstof**: ontstopping
 (erkend technicus) reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII)
 reiniging van de ventilator en de brander

- Vloeibare brandstof**: reiniging van de filters
 (erkend technicus) reiniging van de ketel
 reiniging van de brander

- Vaste brandstof**: nazicht algemene staat
 (geschoold vakman) reiniging inwendige delen warmtebron

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: n.v.t.

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: n.v.t.

Andere opmerkingen: Bevestiging van vogelbescherming op schoorsteen laten nakijken.

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór

n.v.t.

De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór

13 oktober 2024

voor kennisname

(handtekening klant)

(handtekening erkend technicus (gas of stooktoestel) / geschoold vakman (vaste brandstof))

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be.

Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).