

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 133091
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail:



OCB bv
Member of OCB Group

ProKo.: GA13
Verslagnr.: 6091165
Voorl. verslagnr.:
Datum: 04/10/2023

Klant / Opdrachtgever:

Afaeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN AARDGASINSTALLATIE
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Controle organisme: OCB bv, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0702.896.444 Onderzoeker: 584

Installateur/verantw. werk:

B.T.W.: BE0841005638

Adres installatie: VERDAELSTRAAT 111 GEETBETS 3450

Datum onderzoek: 04/10/2023

Onderzoek van: nieuwe installatie, en beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
Het onderzoek werd uitgevoerd volgens onderstaande voorschriften.

Voorschriften: Nieuw gedeelte: NBN D 51-003:2010-A2:2021 Ongewijzigd of bestaand gedeelte: NVT
Supplementair: NBN/DTD B 61-002:2021

CONFORMITEITSATTESTEN/ BIJLAGEN

Getuigschrift 'openen gasmeter'
(K.B. 28/06/1971):

Attest 1: 1683509 op papier

Attest 2: - op -

INSTALLATIE

Netbeheerder: Fluvius

EAN nr.: 541449200002435104

Install. ID:

Bedrijfsdruk: 21 mbar

Gasmeter: geen aanwezig nummer:

7MIT22002147
23

index: 0.0991 m³

KRANEN/LEIDINGEN

Sectioneerkraan: ok niet ok diam.: - mm slag: -
Stopkransen: ok niet ok ander: -
Type: koper staal PLT PE slangen diam.: DN of mm of "
Verbindingen: gelast/gesoldeerd schroefdraad mechanisch
Identificatie: oker-geel ander: -
Lengte: zichtbaar: 9 meter niet zichtbaar: - meter

TOESTELLEN

Merk	Type	Nominaal vermogen (kW)	N°
CV REMEHA INTIA PLUS	C33	27.3	

VENTILATIE

Lokaal gasteller: ok niet ok
Stooklokaal: ok niet ok NVT

DICHTHEIDSPROEF

Methode: visueel manometer gasdetector U-buis zeepoplossing debiet gasmeter niet uitgevoerd
Beproevingdruk: 150 mbar Duur: 60 min
Drukverlies: nee ja debiet: - mbar/min
Lekken: nee ja niet gelokaliseerd gelokaliseerd
Verbindingen: niet ok ok

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (!)

N	geen
i	geen

1/2

BESLUIT

- De installatie is conform aan de hoger vermelde voorschriften.
- De installatie niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.
De installatie mag verder gebruikt worden. Er moet evenwel binnen de kortst mogelijke tijd verholpen worden aan de vermelde inbreuk(en).
- De installatie is niet conform aan de hoger vermelde voorschriften.
Een aanvullende controle na aanpassing is vereist.