



Ringlaan 39  
 1853 - Strombeek-Bever  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be

**Bovengrondse stookolietank**

**Besluit:** De tank mag indienst blijven **Volgende controle:**

**Datum keuring:** 03/05/2024

**Inspecteur:** |

**Mentor:** -

**ID-label:** -

**Klantreferentie:** -

**Merk en type meettoestel:**

**Serienummer:**

**Datum verslag:** 03/05/2024

**Plaats van het onderzoek**

**Straatnaam** Vincent Betsstraat  
**Huisnummer** 4  
**Busnummer** -  
**Postcode** 3440  
**Gemeente** Zoutleeuw  
**Land** België

**Eigenaar**

**Naam**  
**Straatnaam**  
**Huisnummer**  
**Busnummer**  
**Postcode**  
**Gemeente**  
**Land**

**Installateur**

**Naam** -  
**BTW nr.** -  
**Telefoonnummer**  
**E-mail** -

**Type** Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

**RESERVOIR**

**Plaatsing reservoir** Toegankelijk bovengronds  
**Type reservoir** Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
**Inhoud reservoir** 2000 L  
**Datum plaatsing** voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
<b>LEIDINGEN</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>RESERVOIR</b>				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
<b>ACCESSOIRES</b>				
<b>PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)</b>				
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)</b>				
	Ja	Nee	OK	NOK
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>TESTEN</b>	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies - mbar/h

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk  
 Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt  
 De tank dient aan de buitenkant gereinigd te worden en vrij gemaakt van alle vreemde materialen

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

### Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

#### Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

















