TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV — Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovisiaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTV Gelreode

O. ref.: ____

U. ref. ____ VERSLAG NR.: 20141072610 7

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Diestsesteenweg 427
3300 Tienen

EIGENAAR: ____

Adres: ____ // ____

OPDRACHTGEVER: Fortech bvba

Adres: 3580 Beringen-Ko, Ambachtstraat 13

INSTALLATEUR: ____ // ____

Adres: ____ // ____

BTW of IK: ____

EAN: ____

Ref.: ____ Teller nr.: 5034129

Index: ____

Datum van het onderzoek: 26 / 07 / 2019 Aard van het onderzoek: (gelijkvormigheidsonderzoek) ~~controlebezoek~~ volgens:

(AREI art. 270) ~~(AREI art.271) (AREI art.276) (ARAB art. 279bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. nr. 331) (theorie Nv. DNB)~~

Aard installatie: (Nieuwe - Uitbreiding) - ~~Wijziging - Voortijdig - Verzwaring - verkoop woongenheid~~: Type der lokalen: Zonnepanelen

Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 10.81 - 1.1.83 AREI art.86 ____

Aansluiting: Spanning 230/400 +N V Bescherming van de aansluiting 80 max A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type diff alg

~~Type van de aardelektrode: lint - plaat~~ - pennen ~~horizontale geleider~~ Schema: (TT)

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 9 ; RA: 4,9 Ohm; RI tot NG MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING: Expertise elektrische installatie betreffende enkel kamp met omvormer details: - diff alg: 40A - 300mA - 4P0 A
- schema is aanwezig
- bevestiging omvormers: 1x25A-2P + 1x16A-2P
- groene stroomteller: ABB OD 4165
- cijfers 4 : 000000 kWh
- kleur " : B
- SIN " : 12-10 086509
- MID markering aanwezig
- Pac max : 3600VA + 5000VA = 8000VA

panelen: 32 x 250 Wp = 8,00 kWp

omvormer: 1x SMA SB3000 TL-20 SIN: 2100517007

1x SMA SB 5000 TL-21 SIN 2130062084

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

Nota: - ontkoppelingstest voldaan
- geen isolatiemeting wegens elektronische componenten omvormer en de panelen bekaart met tot de controle
- De overeenkomst tussen de karakteristieken

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

de aansluiting ... op elektrische ...

naam:

handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT: 1. De installatie is conform. ~~De ingevulde controlepunten van de algemene NOS werden vermeld~~ en de ééndraads- ~~en meerdraadsschema's~~ werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26 / 07 / 2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

~~2. De installatie is niet conform.~~

3. ~~De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.~~
De installatie ~~dient opnieuw gecontroleerd te worden~~ door (hetzelfde) organisme uiterlijk op ____

DE AGENT-ONDERZOEKER
nr. + naam + handtekening 209

De directeur.

BELAC 115-INSP

FORM. 382-06/2009