CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

024988

ALV
Aanpassing & uitrusting opslagtanks
Saneren mazouttanks Tankcontrole

ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT [redacted]

BTW

TEL

MAIL

ADRES TANK **Putstraat 9, 3470 Kortenaken**

Tankinhoud 3500 liter ☒ EW ☐ DW ☒ OG ☐ BG Datum plaatsing 1966

☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☒ Metaal ☐ Kunststof ☐ Beton Andere

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging ☐ Sonde ☒ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☒	☐	☐	
Hoeveelheid 0 cm				
pH / (min 6) geleidbaarheid / (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☒	☐	☐	
Rond vulpunt	☒	☐	☐	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☒	☐	☐	
Tigerloop	☐	☐	☒	
Filter	☒	☐	☐	
Niveaumeting ☐ Viottermeter ☒ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☐ Peillat ☐ Andere:				
Potentiaalmeting -532 Mv	☒	☐	☐	
Kathodische bescherming	☐	☐	☒	
Lekdetectie-apparaat	☐	☐	☒	
☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano				
☐ Peilputten ☐ Andere:				
Dichtsheidtest: ☒ SDT ☐ Testo	☒	☐	☐	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	☐	☐	☐	
Buitenwand	☐	☐	☐	
Inkuiping	☐	☐	☐	
☐ Waterdicht ☐ Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

Tank in OK.
Klein verlies aan de koppeling van de aanzuigset bovenaan, best deze in de toekomst aanpassen.
Bc Betaald 240€

PLAATS TANK Achtertuin

BESLUIT

☒ GROEN
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ ORANJE
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevuld worden.

☐ ROOD
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKEND TECHNICUS (NAAM) [redacted]

ERKENNINGSNUMMER: BV

DATUM KEURING 30/10/25

ATTEST GELDIG TOT 30/10/30

[redacted]