



M.I.P. NV

Mertens Industrial Products



Vaart 20 • 2310 Rijkevorsel

e-mail: info@mertens.be

B.T.W. BE 435.699.452 • H.R.T. 60.911 • FORTIS 230-0108595-72

Tel. +32 3 311 68 66

Fax +32 3 311 79 38

Nr. de attestation

Attestnummer 1093/2004

31.01.'04

Aan: NV ELECTRO STROUVEN

Glabbeekstraat 174

3450 GEETBETS

CONFORMITEITSVERKLARING – DECLARATION DE CONFORMITÉ

Ondergetekende, invoerder van het merk BALMORAL,
verklaart hierbij dat de tanks van het merk BALMORAL

Le soussigné, importateur des citernes BALMORAL,
déclare par la présente que la citerne de la marque BALMORAL

TYPE BALMORAL BUNDED

INHOUD
CONTENANCE 2.500 L

TANKNR. 002562
NR. DE LA CITERNE

Bovenvermelde tank heeft de drukproef van 0,3 Bar doorstaan.
La citerne a résisté à la teste de pression de 0,3 Bar.

Voldoet aan VLAREM II / est conforme aux normes prévues par VLAREM II HST 5A

Deze tank draagt het PROTOTYPE-KEURINGSNUMMER
Cette citerne est munie du numéro de vérification de prototype

CPA4-HR02

Constructionnorm / norme de construction: **OFTEC**

Fabricagedatum / date de fabrication: **2003**

Houdergegevens : **EW in opvangbak/simple paroi dans bac de rétention**

Afmetingen / dimensions: **2.774 mm x 1.600 mm x 1.578 mm**

Inspectie en/of mangaten / Trou d'hommes ou trous d'inspection: **1**

Materiaal / matériel: **PE**

Keuring afgeleverd door

Le certificat de conformité a été délivré par

CORCON BVBA

Molendreef 47

9300 AALST

Tel.: 053/78.34.85

Fax: 053/78.03.89

GARANTIE 10 JAAR / GARANTIE 10 ANS