



Afdrukken

REINIGINGS-VERBRANDINGSATTEST

Volgnummer 2024

001

ATTEST UITGEREIKT BIJ ☐ INDIENSTELLING ☒ ONDERHOUD	
TECHNICUS	
Voornaam en achternaam:	
Erkenningsnummer: ☒ GV 15350 ☒ GI ☐ GII ☐ TV	
Datum interventie: 06/01/2024	
Arbeidsduur: van tot	
KLANT ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	
(adres stooktoestel indien verschillend adres van klant)	
KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is)	
☒ Centraal*: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aangesloten als type C 13 (gesloten) *Indeling volgens NBN CR 1749	
☒ Gasvormige brandstof: ☒ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☒ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)	
☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:	
TOESTEL	
merk: ACV	
type: Kompakt	
bouwjaar: 2021	
fabricatienummer: 07408	
nominaal vermogen (kW): 35	
BRANDER (enkel CV)	
merk:	
type:	
bouwjaar:	
fabricatienummer:	
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):	
GEBRUIKERS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES	
Aanwezigheid gebruikers- en onderhoudsinstructies ☒ OK ☐ Niet OK	
BRANDER	
Ingeregeld vermogen (stookolie en gas) kW ☒ OK ☐ Niet OK	
Voorfilter (stookolie) ☐ OK ☐ Niet OK	
Aansluiting (stookolie) ☐ Eénpijp ☐ Tweepijps	
KETEL	
Mantel ☒ OK ☐ Niet OK	
Isolatie ☒ OK ☐ Niet OK	
Stabiliteit ☒ OK ☐ Niet OK	
Bereikbaarheid/toegankelijkheid ☒ OK ☐ Niet OK	
VENTILATIE OPSTELLINGSRUIMTE of STOOKPLAATS	
Ventilatie ☐ Direct ☐ Indirect	
Sectie verlichting boven: cm² onder: cm² ☐ OK ☐ Niet OK	
HYDRAULISCHE INSTALLATIE	
Lekken ☒ OK ☐ Niet OK	
Veiligheidsklep ☒ OK ☐ Niet OK	
Expansievat Voordruk: 1,2 ... ☒ OK ☐ Niet OK	
Boiler ☐ Veiligheidsklep ☒ OK ☐ Niet OK	
Sanitair expansievat ☐ OK ☐ Niet OK	
ELEKTRISCHE INSTALLATIE	
Ketel Zekering ☒ OK ☐ Niet OK	
Schakelaar ☒ OK ☐ Niet OK	
Veiligheid Aquestaten ☒ OK ☐ Niet OK	
Signalisatielampjes ☒ OK ☐ Niet OK	
Aarding (visuele controle) ☒ OK ☐ Niet OK	
VERBRANDINGSCONTROLE ☐ manueel ☐ digitaal	
EENHEID BRANDSTOF PROEF I: PROEF II:	
1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast +	
Initiële meting Eindmeting **	
Laaglast Hooglast	
OK Niet OK	
brandstof H	
keteltemperatuur °C 1,2	
sproeier: merk en type 1	
sproeier: debiet 1	
sproeier: hoek graden 1	
pompdruk bar 1	

01m02 2023/01



REINIGINGS-VERBRANDINGSATTEST

Volgnummer 2024

001

gasdruk teller	mbar	2	21	21	21		
gasblok	mbar	2	19	-	19		
branderbed	mbar	2	-	-	-		
rookindex	Bacharach	1				☐	☐
zuurstof (O ₂)	%	1, 2	8,9	5,6	4,5		
luchtvermaat	λ	1, 2					
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2	6,86	8,73	9,35		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	20	16	102	☐	☐
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2	47,9	35,8	70,1		
temperatuur verbrandingslucht (t _s)	°C	1, 2	15,1	19,3	19,2		
nettotemperatuur (t _g - t _s)	°C	1, 2	32,8	16,5	50,9		
rookgasrendement (onderwaarde; H _i)	%	1, 2	97,8	99,1	97,4	☐	☐
rookgasrendement (bovenwaarde; H _s)	%	1, 2					
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK		☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☐ OK		☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK		☐ Niet OK	
VEILIGE STAAT VAN WERKING							
druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1, 2, 3		☐ OK		☐ Niet OK	
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3		☒ OK		☐ Niet OK	
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2		☒ OK		☐ Niet OK	
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2		☒ OK		☐ Niet OK	
REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)							
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken							
☒ nazicht van de goede werking							
☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder							
REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL							
Alle toestellen: ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☒ rookgasdop en condensdarm in sifon teruggeplaatst ☒ onderhoudsmelding gereset							
Gasvormige brandstof: ☒ ontstopping (erkend technicus) ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander							
Vloeibare brandstof: ☐ reiniging van de filters (erkend technicus) ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander							
Vaste brandstof: ☐ nazicht algemene staat (geschoold vakman) ☐ reiniging inwendige delen warmtebron							
EINDBEOORDELING (kruis aan wat van toepassing is)		Het stooktoestel werkt ☒ goed ☒ veilig ☐ niet goed ☐ niet veilig		Eerstvolgende onderhoud vóór 06/01/2026			
GEBREKEN EN MAATREGELEN							
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:							
Nihil							
Andere opmerkingen:							
Nihil							
				voor kennisname			
/du				(handtekening klant)			

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de sarnmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.LNE.be en www.veiligewarmen.be.

Afdrukken

Pagina 2 van 2

Citec © 2023/01