

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
 naam: Hagenaal & Zoon
 straat en nummer: Haarlemmerweg 170
 postcode en gemeente: 3881 Haarlem
 tel: 0161 491430 (gsm)
 e-mail: info@hagenaal.nl
 ondernemingsnummer: 0429.082.666

volgnummer attest: 2023 13 2345

TECHNISCHE

naam:

erkenningsnr. SV

datum controle: 23/12/2023

arbeidsduur: 1 uur

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus
☐ particulier ☐ onderneming

adres opslagtank (indien verschillend van klant)

☒ N.v.t.

naam contactpersoon:

straat en nummer:

postcode en gemeente:

tel:

gsm:

e-mail:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 4950
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming:

☐ ingedeeld, inhoud: _____ L

☐ klasse 3 (zie achterkant *)

☐ klasse 2

☐ klasse 1

☒ ondergronds ☐ bovengronds
☐ groeve ☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuiping
☐ andere: _____

☒ cilindrisch

☐ rond

☐ parallellepipedum

☐ ovaal

☐ andere: _____

☐ staal (enkelwandig)

☐ staal (dubbelwandig)

☐ roestvast staal

☐ gewapend thermohardende kunststoffen

☐ andere kunststoffen

☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 2023-09-25

tanknummer: _____

Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____

merk:

fabricagenummer:

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:

☐ nr. prototypekeuring:

☐ n.v.t.

norm:

☐ inhoud:

☐ diameter:

en lengte:

*Dit is niet de merkplaat of klevier die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlam).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest: SV04120

☒ aanwezig, datum: 22/12/2023 - 22/12/2024

☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	verontreiniging	☐ ja ☐ nee
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok

leidingen en toebehoren	
aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
staat aanvoer- en terugvoeding	☒ ok ☐ niet ok
stookoliefilter	☒ ok ☐ niet ok
andere toebehoren:	☒ ok ☐ niet ok

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☐ nee
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☐ nee

opmerkingen: _____

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen: _____

groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen: _____

beproeving deel I

waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.172, van titel II van het Vlam)	fluit	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
		ok	niet ok	ok	niet ok	ok	niet ok
	elektrische sonde	☒	☐	☐	☐	☒	☐
	andere:	☐	☐	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlam)	☒ uitgevoerd	hoeveelheid water: _____ cm					
		pH: _____					
		geleidbaarheid: _____ mS/cm					
		bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____						

potentiaalmeting

☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)
☒ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde). ☒ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

lekdetectiesysteem
 (page 5.173, van titel II van het Vlaamse)
☐ aanwezig
☒ niet aanwezig
☐ n.v.t.

permanent: op basis van:

	ok	controle werking	niet ok
☐ fluidum	☐	☐	☐
☐ onderdruk	☐	☐	☐
☐ overdruk	☐	☐	☐
☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	☐
☐ andere:	☐	☐	☐

akoestisch of visueel alarmsignaal

☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok

dichtheidsbeproeving

☒ uitgevoerd ☐ ultrasoon,
 boven het vloeistofniveau: _____ dBpV
 onder het vloeistofniveau: _____ dBpV
☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h
☐ andere methode: _____

Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat.
 De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

☐ opmerkingen: _____

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.
☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____

peilmeting

	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
peilstok	☒	☐	☒	☐	☐
mechanisch	☐	☐	☐	☐	☐
pneumatisch	☐	☐	☐	☐	☐
hydrostatisch	☐	☐	☐	☐	☐
ultrasoon	☐	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐	☐

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t.
☐ vorige onderzoek uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee
☐ uitgevoerd op _____ / _____ / _____, rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok
☐ niet aanwezig opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand:
☐ n.v.t. inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok
☒ uitgevoerd niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm
 opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen: _____

*De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

32 mtr. grondwater in tank

EINDBEOORDELING

☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klevende aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumedeenschap bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING
 Niet-ingeoefende inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of leiding vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslagtank buiten gebruik gesteld en wordt de houder geadviseerd. In of laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.

ingeoefde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoffen die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op natuurlijke eigenschappen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór: 28/11/2018 ☐ n.v.t.