

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT
Slabbaertstraat 18
3210 Lubbeek
016 63 47 45

O. ref.: 90/1ND

U. ref.: _____ VERSLAG NR. 1555041002

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : _____

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : ++

Adres : _____

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: elctric

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 10/04/2005 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 234) (Voorschr. stroomlev.) 1

Aard installatie : Nieuwe ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Voorlopig~~ ~~Verzwarend~~ : Type der lokalen : HHT

Begin werken : Fundering vóór op 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 1

Aansluiting : Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting 40 A max

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar : type G12P

Type van de aardelektrode : ~~lus~~ ~~baren~~ ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~

Schema : TT OK

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 8

; RA : 20 Ohm; RI tot >100 MOhm

BESCHRIJVING : - zie schema

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam :	
handtekening :	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/04/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,