



**Ringlaan 39**  
**1853 - Strombeek-Bever**  
**tel. +32 2 880 88 90**  
**info@aceg.be**  
**www.aceg.be**

## Bovengrondse stookolietank

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:**

**Datum keuring:** 08/12/2025

**Inspecteur:**

**Mentor:** -

**ID-label:** -

**Klantreferentie:** -

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

**Datum verslag:** 08/12/2025

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Ossenwegstraat  
 Huisnummer: 80  
 Busnummer: -  
 Postcode: 3440  
 Gemeente: ZOUTLEEUW  
 Land: België

### Eigenaar

Naam  
 Straatnaam  
 Huisnummer  
 Busnummer  
 Postcode  
 Gemeente  
 Land

### Installateur

Naam: -  
 BTW nr.: -  
 Telefoonnummer  
 E-mail: -

Type: Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

### RESERVOIR

Plaatsing reservoir: Toegankelijk bovengronds  
 Type reservoir: Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
 Inhoud reservoir: 2500 L  
 Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

### INKUIPING

Algemene staat

Waterdicht

Koolstofwaterdicht

#### Aanwezig

Ja  Nee

#### Keuring

OK  NOK

### LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)

Staat leidingen (ontluchting, vulling)

Uitmondning leidingen

Staat aanvoerleiding

Staat terugvoerleiding

#### Aanwezig

Ja  Nee

#### Keuring

OK  NOK

	<b>Aanwezig</b>		<b>Keuring</b>	
	Ja	Nee	OK	NOK
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>RESERVOIR</b>				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**ACCESSOIRES**

**PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)**

	<b>Aanwezig</b>		<b>Keuring</b>	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)**

Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

**TESTEN**

Dichtheidscontrole: Onderdruk

OK

NOK

Opmerkingen

Drukverlies - mbar/h

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk

Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DAARCEEG













