

Diestersteenweg 53  
3510 Kermt-Hasselt  
Tel. 011/72.80.70  
Fax 011 72.07.28  
GSM 0476/42.92.07 (dringend)  
H.R.H. 85 949  
B.T.W. BE 431.965.051  
Rek. ING 335-0512979-89

## Conformiteitsattest voor Mazoutreservoirs

Klant : .....  
Straat : Attenrodestr. Nr. : 39  
Gemeente : Meensel Postnummer : 3391  
Tel. : .....

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : S.V. 03888  
Adres reservoir : idem  
Nominale inhoud reservoir : 5000l Materiaal : Metaal  
Buitenwand :  Toegankelijk  Ontoegankelijk  
Nummer van het reservoir : .....

### Mazoutreservoirs **Bovengronds** voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir : 1994  
Datum uitvoering controle : 04-08-03

#### Controles :

#### Bijzondere opmerkingen :

- visuele controle van het reservoirs o.k.
- overvulbeveiligingssysteem o.k. aanwezig
- PH. meting op vloeistof o.k.
- Soort brandstof  Mazout  Petroleum o.k.
- Controle meetdarm o.k.
- Controle opvangbak
- Controle leidingen o.k.
- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee) \*
- Verdere exploitatie niet toegelaten (Groen/Rood) \*

Herkeuring: 08/2008

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam en handtekening technicus  
Hermans Yves

Naam en handtekening klant  
Willems

\* Schrapen wat niet past