

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17

2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

KLANT

10

ë)

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Klein Broekstraat 10, 3350 - Linter (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: **OK** |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Peillat** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **25/06/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 25/06/2026 | Keurder: Dieter Geerts | Erkenningsnummer: ERK/TS/107621

HANDTEKENING KEURDER

HANDTEKENING EIGENAAR

Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

