

CONFORMITEITSATTEST

VOOR
Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel)

HOGNOUL BVBA
HOELEDENSEBAAN 170
3471 HOELEDEN
TEL. 016/77.71.30

KLANT :

Straat: Zandstraat
Postnummer: 3471 Gemeente: Hoeleden
Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus ~~of gemachtigde installateur~~: SV04120
Adres reservoir: IDEM
Nominale inhoud reservoir: 2500 l Materiaal: Plastiek Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir: 25013064 10.BAM4 01 146174

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling ~~of vorige controle~~ reservoir: ~~.....~~ Datum uitvoering controle: 21.01.2005 geldig tot 21.01.2010
na '95

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem 1/100 l
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)
- Merkteken: (Groen/Rood)

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: Datum uitvoering controle:

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek = punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

HOGNOUL BVBA
HOELEDENSEBAAN 170
3471 HOELEDEN
TEL. 016/77.71.30

* Schrappen wat niet past