

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Sint-Francisuskerweg 6 bus 4
3440 Zoutleeuw

EIGENAAR:

THU Ontwikkelingsconcreet

Adres:

Ave des Heren

OPDRACHTGEVER:

Hendrik Ladebeck 4/13

Adres:

Kroonlaan 11

INSTALLATEUR:

Blalke Teelwin

Adres:

Brenkheer 11 3760 Bellen

BTW of IK:

☐ BTV Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

btv.antwerpen@btvcontrol.be

☐ BTV Brabant-Wallon

Tel. 081 65 84 59

btv.brabantwallon@btvcontrol.be

☐ BTV Brussel

Tel. 02 230 81 82

btv.brussel@btvcontrol.be

☐ BTV Hainaut

Tel. 064 33 64 55

btv.hainaut@btvcontrol.be

☐ BTV Liège

Tel. 04 253 19 72

btv.liege@btvcontrol.be

☐ BTV Limburg

Tel. 011 42 18 34

btv.limburg@btvcontrol.be

☐ BTV Namur / Luxembourg

Tel. 083 21 35 27

btv.namur@btvcontrol.be

☐ BTV Oost-Vlaanderen

Tel. 09 252 45 45

btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

☐ BTV Vlaams-Brabant

Tel. 016 63 47 45

btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

☐ BTV West-Vlaanderen

Tel. 056 70 54 05

btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Teller nr.:

Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 11/11/15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art 262) (K B 412 2012) (T.P. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Appartement 2.13

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 11.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting: Duitse A 40

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm²

Alg. schakelaar: type 2/40A 30

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 11; RA: 1 Ohm; RI tot 21 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

20 m² bijgebouwde slaats

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Ja

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeling

naam:

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/11/15 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is niet conform.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 11/11/15.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening)



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,