

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

UITVOERDER

VASTGOEDEXPERTS

Langvoort 17

2430 Laakdal

+32 14 89 34 76

info@vastgoedexperts.com

BTW BE0667.567.856

KLANT

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: **Miskruisstraat 6, 3270 - Scherpenheuvel-Zichem (België)**

RESERVOIR

Ingedeeld: **Niet ingedeeld** | Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** |
Materiaal: **Staal** Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995**

VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT

Aanwezig: **Ja** | Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**
Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK**

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**
Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK**

TESTEN

Water- en slibbemonstering: **Uitgevoerd**
Hoeveelheid water: **0 cm** | pH: **0 mS/cm** | Geleidbaarheid: **0** | Bezinksel/slib aanwezig: **Neen** |Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **17 CM**
Onderdruk TESTO: **17 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK**

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**
Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig**

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.De volgende controle wordt verplicht voor: **23/10/2031**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: **23/10/2026** | Keurder: **Dieter Geerts** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107621**

HANDTEKENING KEURDER

HANDTEKENING EIGENAAR

Niet van toepassing

TOEGEVOEGDE FOTO'S

