



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Tweelk

Nr teller :

N° comp :

69499-87

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 04/1075/12

EAN
code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Withuuth 48 - Tienen

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Eden

Installateur :

*B. Pentas som*BTW / TVA : *04568862*

Datum van het onderzoek :

20/08/15

Ik. / C.I. :

Inspecteur : *Van Ruit*Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : <i>230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>VVB 4x10</i>	Max. beveiliging : <i>40A</i>
Tension	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelectrode : <i>spennen</i>	Isolatie : <i>79,9</i>	Mohm	Aantal verdeelborden : <i>2</i>
Electrode de terre : <i>to</i>	Isolement :		Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271 bis	278
<i>40A</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>spennen B</i>	<i>ALSOB</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>40A</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>van C tot N</i>	<i>BL</i>	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			<i>HA</i>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ *niet* in dienst gesteld worden. — in dienst blijven.
L'installation est ~~non conforme~~ conforme au RGIE
Elle peut ~~être mise en service~~ être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellerschema werden voor gezien, getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après la date de contrôle.

• Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: *20/08/2018*
• La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
• Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakt
Le visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'entrée dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'effectuer ou indirectement, la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de la visiter une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.