



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven

Volgende controle:

Datum keuring: 24/06/2025 Inspecteur: Koen Van De Veire

ID-label: Mentor: Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 24/06/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Varendrieskouter
Huisnummer 84
Busnummer
Postcode 9031
Gemeente Drongen
Land België

Eigenaar

Naam Maria Verhelle
Straatnaam Varendrieskouter
Huisnummer 84
Busnummer
Postcode 9031
Gemeente Drongen
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 1000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja Nee
☐ ☒

Aanwezig

Ja Nee
☒ ☐

Keuring

OK NOK

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒
Stookoliefilter	☒	☐
Lekt stookoliefilter	☒	☐

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
		☒	☐
☐	☒	☐	☒

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat

Mechanisch

Pneumatisch

Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit

Elektronische sonde

☒	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐

TESTEN

Dichtheidscontrole: Onderdruk

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
Certificaten moeten steeds worden bijgehouden en kunnen voorgelegd worden op vraag.

OK	NOK	Opmerkingen
☒	☐	Drukverlies - mbar/h

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Koen Van De Veire (erkeningsnummer ERK/TS/107360)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE













