

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma	
naam:	TANKTECHNO BELGIË
straat en nummer:	Willem Van Saeftingelaan 23
postnummer en gemeente:	9170 DE KLINGE
tel:	gsm: Tel./Fax 03 296 08 95
e-mail:	patrick.van.obbergen@pandora.be
ondernemingsnummer:	BTW-nr. 0869 948 755

volgnummer attest: _____

TECHNICUS	
naam:	Patrick Van Obbergen
erkenningnr. SV	SV 03007
datum controle:	14/07/2022
arbeidsduur:	1 uur

Klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☒ syndicus	☐ particulier ☒ onderneming
naam:	Comeco BV
straat en nummer:	Landeluststraat 57
postnummer en gemeente:	9100 St. Niklaar
tel:	gsm: 04941 561748
e-mail:	BTW = BE 0809.515.082

adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ N.v.t.	
naam contactpersoon:	Josefine Straet 29
straat en nummer:	9042 St. Kruis
postnummer en gemeente:	Winkel
tel:	gsm:
e-mail:	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
☒ particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 3000 L ☐ ingedeeld, inhoud: _____ L		☒ klasse 3 (zie achterkant *1) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds	☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere: _____	☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere: _____	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 1975		tanknummer: _____	
Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)	
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van <u>eigenaar</u>	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
norm: _____	
☐ inhoud: _____ ☐ diameter: _____ en lengte: _____	
*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.172, van titel II van het Vlareem).	

CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest _____		☐ aanwezig, datum: _____ ☒ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
	dichtheid toezichtspuit	☒ ok ☐ niet ok	
	staat deksel	☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren: _____
	waterticht	☐ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☐ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I				
waarschuings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.177, van titel II van het Vlareem)	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
	☒	☐	☒	☐
	☐	☒	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.174, van titel II van het Vlareem)	☒ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinsel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____			