

Resp. client:
N° commande:
N° client:
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: burnottefm@yahoo.fr



ProKo.: LS01
N° rapport : 5516938
N° rapp. prov.:
Date: 23/06/2021

Client / Mandant :

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visitateur:** 575 TOUSSAINT FABRICE
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: **Adresse:** RUE CLOS CHAMPS 17 6987 JUPILLE-RENDEUX
Installat. / respons. travaux: Nom: **Adresse:** RUE CLOS CHAMPS 17 6987 JUPILLE-RENDEUX **T.V.A.:** -
Adresse installation: RUE CLOS CHAMPS 17 JUPILLE-RENDEUX 6987 **Cabine HT - privée:** NON
Type installation: unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: NC **Fournisseur: NC** **Compteur:** 1SAG3100 **Compteur nuit:** -
163254

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à tres basse tension.
Type: contrôle de conformité après la mise en usage - modification/extension importante **Dérogat. partie 8 livre 1 *:** pas appliqué
(chap.6.4)
Kies een item.

(* En cas contrôle chap. 6.4., référé du document « début réalisation avant 01/06/2020 » : Kies een item.

Date: 21/06/2021 **Contrôle suivant dans 60 mois, ou avant le 30/06/2026** **Date installation:** après 01/06/2020

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau aérien **Fourreau:** placé **Plaque d'isolat.:** présente
Tension nominal: 3 x 220V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 3p 32A **Interr. princip.:** interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 16 mm²
Electrode de terre: type: PIQUETS **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: voir annexe **références:** SCHEMAS 5516938
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou - à pose fixe:** en ordre
Ne sont pas encore placés: cuisine salle de bains chauffage central compteur de gaz compteur d'eau luminaires
Ne sont pas encore raccordé: liaison équipotentielle principale supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 20
1X INT DIFF 4P 40A 300MA + 1X INT DIFF 4P 40A 30MA + 2X D2P2D C10A + 5X D2P2D C16A + 11X D2P2D C20A + 1X D3P3D C20A + 1X D3P3D C32A

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 53.4 MOhm **Résistance de dispersion:** 29.4 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Habitation destinée à la location touristique (gîte) => périodicité de controle de 5 années
I Néant

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf