



Erkend controle organisme door FOD Economie  
KEURteam vzw  
Meulestraat 31  
8730 Beernem  
Ondnr BE 0831.542.002

TEL: 050 68 55 55  
info@keurteam.be  
www.keurteam.be



## RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190504020001 Datum onderzoek: 04/05/2019 Agent: Kevin Meesdom HK: conform

### ALGEMENE GEGEVENS

volgens TP01b

20190523001

Plaats van onderzoek: Domaine Du Pierreux 55, 5377 Heure (Nam.) (België)  
Opdrachtgever: Haegeman Pascal -Leest 15 bus 001 , 9950 Waarschoot (België)  
Bedrijf: Ond nr / IDnr: BE0649692241  
Eigenaar: -Domaine Du Pierreux 55, 5377 Heure (Nam.) (België)  
Type lokalen: Woning  
Doel onderzoek: 271 - Controle onderzoek

### GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

### METINGEN EN BEPROEVINGEN

Zegel nr:	0009591	Continuïteitsmeting:	OK
Nominale spanning:	230V mono	ADS testknop:	OK
Hoofdbeveiliging:	40A	ADS foutlus:	OK
Voedingsleiding:	4 x 10 mm <sup>2</sup> XVB	Bescherming RA OA:	OK
Elektrode type:	Pen	R isolatie:	OK, > 0,5 M Ohm
Aantal borden:	1	R aarde:	28.7 Ohm
Aantal stroombanen:	17	Schema's:	OK
Waarde ADS:	300mA 40A	Staat vast	
		elektrisch materieel:	OK

### TOELICHTING



Erkend controle organisme door FOD Economie  
KEURteam vzw  
Meulestraat 31  
8730 Beernem  
Ondnr BE 0831.542.002

TEL: 050 68 55 55  
info@keurteam.be  
www.keurteam.be



## RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190504020001

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

Groep	I/O/V	Arei nr	Omschrijving
Inbreuken	O	Vaststelling	Geen inbreuken vastgesteld

### BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 04/05/2044 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

### RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Kevin Meesdom**

Datum vrijgave: 04/05/2019



RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20190504020001

