

Resp. client:
N° commande.
N° client:
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0472 33 87 33
e-mail: nesky.willems@gmail.com



INSP-205



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
N° rapport : 6158819
N° rapp. prov.:
Date: 12/02/2024

Client / Mandant :
NESKY WILLEMS
Rue des Renoncules 17
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie

(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 660 LEFEVERE LOUIS
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: NESKY WILLEMS **Adresse:** Rue des Renoncules 17
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE
Installat. / respons. travaux: Nom: NESKY WILLEMS **Adresse:** Rue des Renoncules 17
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE **T.V.A.:**
Adresse installation: NESKY WILLEMS RUE DES RENONCULES 17 **Cabine HT - privée:** NON
BARVAUX-SUR-OURTHE 6940
Type installation: unité d'habitation **Appareil/Install. ID:**
EAN nr.: 541449020704136266 **Gestionn. Rés.:** ORES **Compteur:** **Compteur nuit :** /

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: visite de contrôle (chap. 6.5)
Kies een item.

Date installation: ☐ avant 01/10/1981 ☒ entre 01/10/1981 et 01/06/2020 ☐ entre 01/06/2020 et 01/06/2023 ☐ dès 01/06/2023

Dérogations: partie 8 du livre 1: pas d'applic. **et point 1 du sous-section 6.5.8.1:** pas d'applic.

Date: 12/02/2024 **Contrôle suivant dans** 60 **mois, ou avant le** 28/02/2029

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** réseau souterrain **Fourreau:** placé **Plaque d'isolat.:** présente
Tension nominal: 3N400V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 4p 40A **Interr. princip.:** aut. GRD
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** EXVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** N.V **nombre conduct.:** N.V **section:** N.V mm²
Prise de terre **genre :** individuelle **accessibilité :** en ordre
Électrode de terre: **type:** Piquets **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☐ références:
Exécutée conform. aux schémas et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre
Installations spéciaux: ☐ photovoltaïque ☐ piscine ☐ sauna ☐ aliment. véhic. électrique ☒ JACUZZI
Ne sont pas encore ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau
placés: ☐ luminaires ☐ principale - ☐ supplémentaire liaison équipotentielle
Nombre de tableaux: 2 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 20

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 8,97 MOhm **Résistance de dispersion:** 18 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotential:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N	Néant
I	Néant

CONCLUSION

■ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf