

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°:	Demandeur:
------------	------------

Responsable des travaux:	Installation:	Propriétaire/gestionnaire:
Nom, Prénom: <u>EB Durieux</u> <u>Durieux</u>	Nom, Prénom: <u>M. Voulé Pierre</u> Adresse: <u>Rue du Joliet 6</u> CP + Commune: <u>5530 Jodoigne</u> Tél: <u>/ /</u>	<u>idem</u>
N° carte d'identité:		
N° TVA: BE <u>416 027 654</u>		

Bases de l'examen: ☐ Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) ☐ RGPT ☐		
☒ Art 270	☐ mise en usage ☐ modification ☐ extension	☒ Unité d'habitation
☐ mobile ☐ temporaire	☐ Art 86 ☐ Art 271bis	☐ Unité de travail domestique
☐ Art 271 ☐ périodique ☐ contrôle	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ Parties communes
☒ Art 276 ☒ renforcement	☐ Art 88 ☐ Art	☐ Unité de travail
☒ Art 276bis: vente d'une unité d'habitation		

Données générales de l'installation électrique:		(1994/2008)
Données distributeur	EAN <u>541449020702274922</u> ☐ EAN non communiqué ☐ Compt.kWh non placé	
Compt. kWh n°: <u>20087128</u> Index jour: <u>75876</u> nuit: <u>60991</u>	☐ Compt. kWh exclusif nuit: n°: <u>/</u> Index nuit: <u>/</u>	
Protection branchement (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		
Données installation	Conçue pour U _N : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V	Type de prise de terre: ☐ boucle de terre ☒ barres / piquets
Courant nominal maximum (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		
Câble d'alimentation tableau principal: <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type: <u>valsch</u>		
Description installation	☐ Dispositif diff. gén.: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux: <u>2</u> Nombre de circuits terminaux: <u>20</u>
☐ Voir annexe(s)	<u>17 circuits mono</u>	<u>2x 362v / 562v</u>
	<u>1</u> <u>4</u> <u>4</u>	<u>17x D2p 20A B4r14</u>
	<u>1</u> <u>4</u> <u>4</u>	<u>04p 30d 20A C3K4</u>
	<u>1</u> <u>4</u> <u>4</u>	<u>04p 30d 16A C3K4</u>
	<u>1</u> <u>4</u> <u>4</u>	<u>02p 69-8-4r14</u>
	<u>1</u> <u>4</u> <u>4</u>	<u>5x 50p 169-24r14</u>

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:	
☒ Contacts Dir. ☒ Contacts Indir. ☒ Montage ☒ Appareils ☒ Matériel ☒ l>/section ☒ Schémas ☐ Contrôle bcl de défaut	
☐ Résistance de dispersion de la prise de terre: <u>28</u> Ω ☐ Isolement général: <u>24</u> MΩ ☐ Continuité de terre ☐ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général: ☒ était plombé ☐ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé	

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		Visa GRD:
Nouvelle installation		<u>Pour O.A.E.S</u>
☒ Néant		<u>le 19-03-09</u>
Infractions		Mandataire GRD:
Installation existante		Nom: <u>SG</u>
☐ Néant		Visa: <u>dj</u>
Remarques		
☐ Néant		

Conclusion(s):	L'installation électrique doit être recontrôlée avant le <u>02/04/2039</u> (*)
☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.	☒ par le même organisme de contrôle (**)
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.	(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:	Pour le Directeur Général: Signature
Nom: <u>SG</u> Agent n°: <u>3516</u> Date: <u>02/04/2009</u>	
Annexe(s): ☐ Schéma(s) de position: <u>3</u> ☐ Schéma(s) unifilaire(s): <u>1</u> ☐	