



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11 Code PC Rési. **AT**
 AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Personnes responsables de l'exécution de travail:
 Nom, Prénom: **D. A.**
 N° de TVA:
 ou n° de la carte d'identité:
 Distributeur:
 Compteur: n°: index:
 Type de comptage: jour - bihoraire - nuit
 RAPPORT n°:
 Membre n°:
 Installation: Nom: **Fimocho**
 Adresse: **Rue de Tophane**
Hanne
 Date de visite: **23 Nov**
 Propriétaire ou Mandataire: Tél.:
 Nom, Prénom: **idem**
 Adresse:
 Demandeur: **idem**

Type de visite: 270 271 276 RGIE Nature de l'installation: Nouvelle Extension Modifi. Existante Temporaire
 Contrôle sur base des prescriptions du: RGIE: art. 86 87 88 95 RGPT
 Installation conçue pour la tension de **230** V, AC, Protection branchement: A Type:
 Description du branchement: Type câble: Section: mm²
 Alimentation tableau principal: x mm² Nbre de tableaux: Nombre de circuits terminaux: **2**
 Type de prise de terre: **Direct** Résistance de dispersion: **5,8** Ohms Isolement général: **10** M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

1 def 40/93		
2 II 16A	4P II IT	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Neant

Le différentiel général était - a été - plombé
 L'installation électrique doit être recontrôlée avant le ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
 LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
 L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

INTERMOSANE
VISA n° 111
24 11 01

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le
 Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes:
 VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
 Nom, N° Agent, Signature
Honsoul 8592