

Rapport nr.: 99 / 12 / 16 / 226
Elekt. Mij. Klant Nr.: Intelekt
Teller nr.: niet geplaatst
Stand I :
Stand II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN WERF-OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
volgens : AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr. :
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Wijziging / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging
Type der lokalen : Appartement 12/7
Plaats van onderzoek : Hasselt Rederijkersstraat 12/7
Eigendom van : Groep Vanderweyden Hasselt
Opdrachtgever : A. Polmans, Zonhaven
Installateur :
BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
Onderzoeker : E. Geerman Datum van onderzoek : 02/12/1999

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 400 A Omschakelaar : stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : Schak. : 400 A 0,3 A
Meter-bordverbinding : kabeltype : XRB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²
Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus baren / pennen / horizontale geleiders Sektie : 25 mm² Spreidingswaarde : 5 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 10 Algemene isolatieweerstand : 750 MΩ
Diff. schak. : algemene : 400 A 0,3 A bijkomende : 400 A 0,3 A

Beschrijving : zie schema's in bijlage

NOTA'S

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

* Treestellen + lichtarmaturen niet geplaatst

INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 02/12/2004, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

vr. de directeur,
de onderzoeker

Bob

