



VINCOTTE CERTIGO - Vereniging zonder winst oogmerk  
ERKEND CONTROLEORGANISME -  
Maatschappelijke zetel: Diamant Building - A. Reyerslaan 80 - B-1030 Brussel  
Ondernemingsnummer BE 0821.076.888 - Internet: www.vincotte.com  
 Safety, quality and environmental services

Contract beheerd door: ZETEL ANTWERPEN-LIMBURG

Noordersingel 23 / B-2140 Antwerpen

Tel: +32(0)3 221.86.11 - Fax : +32(0)3 221.86.12 - E-Mail : antwerpen-limburg@vincotte.be

Contactpersoon: ERWIN CEULEMANS

• Onze gegevens  
Verslag nr.: ANT / 19 / 70037480 / 00 / NL / 000  
Klantref.: BTOCANT  
Contractref.: /

• Uw gegevens  
Ref.: /

Sven Heeman

De Linden, 97  
2240 Zandhoven  
Belgie

• Interventiegegevens  
Plaats: De Linden, 97 2240 Zandhoven  
Datum: 22/08/2012  
Uitgevoerd door: ERWIN CEULEMANS (3716)

## PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

### INSTALLATIE

Naam: Voornaam:

Adres: De Linden, 97 Post nr.: 2240 Stad: Zandhoven

Tel:

- Eigenaar of beheerder
- Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk  
Naam: Voornaam:
- Plaats type  
Wooneenheid

### BASIS VAN HET ONDERZOEK

- Reglement: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
- Art 271: controle
- Art 278

### BESLUIT

- De nieuwe installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De bestaande installatie voldoet aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).
- De differentieelstroominrichting werd verzegeld.
- De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 22/08/2037.(\*)

(\* De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden. De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

Ing. J. Wijnckx  
Directeur Generaal

## **INHOUD VAN HET ONDERZOEK**

### **- Visuele controles**

- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse aanraking.
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.
- Staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrische materieel.
- Vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's.
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders.

### **- Metingen - testen**

- Spreidingsweerstand van de aardingsweerstand: 13 Ohm.
- Algemeen isolatieniveau: 11 MOhm.

## **ALGEMENE GEGEVENS ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

### **- Gegevens van de verdeler**

EAN:	EAN niet meegegeed
kWh meter nr.:	34736913
Meterstand dag:	5112
Meterstand nacht:	3678
Bescherming aansluiting:	40 A

### **- Gegevens van de installatie**

Installatie ontworpen voor een nominale spanning van:	230 V
Maximale nominale stroom:	40 A
Voedingsleiding hoofdbord - sectie:	10 mm <sup>2</sup>

### **- Beschrijving van de installatie**

Algemene differentieelstroominrichting:	63A300
Aantal borden:	1
Situatieschema('s):	aanwezig
Eéndraadsschema('s):	aanwezig

## **INBREUKEN - OPMERKINGEN**

### **- Nieuwe installatie**

### **- Bestaande installatie**

## **ANDERE BIJLAGE(N)**