



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: 7031210285 ANT

N 032378

Safety, quality and environmental services

☒ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resl. Code:

13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.:	Aanvrager: <u>De Cock</u>	
Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam:	Naam, Voornaam: <u>De Cock</u>	
	Adres: <u>Gustaf Peetersstraat 14</u>	
Ident. Kaart nr.:	Post nr. + Stad: <u>25 tot Prochem</u>	
BTW nr. BE:	Tel: <u>1</u>	

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☐ Art 270	☐ Ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☐ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Woon eenheid
	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐	☐ Art 88	☐ Art	☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276	☐ verzwarend	☒ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		☐ Art	☐ Art	☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>24698876</u>	Meterstand dag: <u>53598</u>	nacht: <u></u>
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☒ 30	☐ kWh excl. nacht meter:	nr.: <u></u> Meterstand: <u></u>
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V ☐	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐	☐ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>3</u> X <u>40</u> mm ² - Type: <u>LV. B</u>	☐	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>14</u>
Zie bijlage	<u>De inrichting</u>		

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ >/doorsnede	☐ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>199</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>0,4</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test DSI		
Differentieelstroominrichting: ☐ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☒ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken	<u>Ge</u>	Visum DNB:
Nieuwe installatie	<u></u>	
☒ Nihil		
Inbreuken	<u>aan</u>	Aangestelde DNB:
Bestaande installatie	<u></u>	Naam:
☒ Nihil		
Opmerkingen	<u>Ge</u>	Visum:
☒ Nihil		

Besluit(en):

☐ De nieuwe installatie voldoet / voldoet niet aan het AREI.
☒ De bestaande installatie voldoet / voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker:

Naam: Van Lynemant Jansen Agent nr.: 3421 Datum: 06/03/2005 Voor de directeur generaal: Handtekening
Aantal bijlagen: ☐ Situatieschema(s): 1 ☐ Eéndraadsschema(s): 1 ☐

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreukende installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.