

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Guldenzandstraat 69, 8670 Koksijde

woning, open bebouwing

identificatiecode: 38014-G-DBA_2017054424/EP15729/A001/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 22-10-2023

Handtekening:

SEBASTIAN HOORNAERT HOORNAERT

HOORNAERT SEBASTIAN

EP15729

Dit certificaat is geldig tot en met 1 januari 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

Het E-peil voldoet.

E28

Eis
E50BEN
E30**Andere eisen**

Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:

Vloeren

Muren

Vensters

Dak

Andere constructiedelen



Het K-peil (K37) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .



Het risico op oververhitting is beperkt .



Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.



Er is voldaan aan de ventilatievereisten.



De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	15/12/2017
Datum einde van de werken	01/01/2022
Datum ingebruikname	01/01/2022
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	13.467
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	89
Beschermde volume (m ³)	886
Verliesoppervlakte (m ²)	630
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	272
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,58
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,42
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.935
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31077400 / 31077401

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

SEBASTIAN HOORNAERT HOORNAERT
HOORNAERT SEBASTIAN
8940 Wervik
EP15729 | 0838930135

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.