

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Duplexkookgroep 131
2260 Sint-Katelijn

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: WB Consult

Adres: Gegron 9 Deschackstraat 28 / 2260 Sint-Katelijn

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Teller nr. 23.5283

Index: _____

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 14-8-2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: WNT

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.10.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x400 V + N Bescherming van de aansluiting 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 6 mm² Alg. schakelaar: type def 40A, 300mA

Type van de aardelektrode: lus baren - pennen horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 9,5 Ohm; RI tot 740 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie schema's 1. Herkenning van verslag 326/150614/04

def. 40A, 300mA

2x U2.10 → UOB 1,5

1x U2.6 → UOB 2,5

2x U2.20 → UOB 2,5

1x U4.25 → UOB 4

5x U2.20 → UOB 2,5

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTA'S:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

nota: _____

Dit verslag is geldig voor verkoop.

de verantwoordelijke van de verkoop:

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 14-8-2016 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is **niet conform**.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,
(nr., naam, handtekening):



* VERSLAG - RAPPORT *

voor de Directeur,