



## Rapport de l'examen d'une installation intérieure au gaz

📍 **Lieu du contrôle:** Rue Georges Leclercq 101, 1190 Bruxelles, Belgique

📄 **Type de contrôle:** Contrôle périodique

📅 **Date du contrôle:**  
01/03/2025

📅 **Prochaine visite avant le:**  
Non applicable

👤 **Agent-visiteur:**  
Sohail El Oudghiri

**CONCLUSION : CONFORME**

### Identification des tiers

| Donneur d'ordre                          |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                      | RM Management                                                                 |
| Adresse                                  | Boulevard Edmond Machtens 134, 1080 Molenbeek Saint Jean, Bruxelles, Belgique |
| Propriétaire, exploitant ou gestionnaire |                                                                               |
| Nom                                      | Rue Georges Leclercq 101, 1190 Bruxelles                                      |
| Adresse                                  | Rue Georges Leclercq 101, 1190 Bruxelles, Belgique                            |
| Installateur                             |                                                                               |
| Nom                                      | Non communiqué                                                                |
| TVA                                      |                                                                               |

### Identification de l'installation au gaz

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Adresse             | Rue Georges Leclercq 101, 1190 Bruxelles, Belgique |
| Code EAN            |                                                    |
| Type de gaz         | Gaz naturel                                        |
| Pression de service | 20 mbar                                            |
| GRD                 | Sibelga                                            |
| Etat du compteur    | Ouvert                                             |
| Numéro de compteur  | 30513347                                           |
| Index               | 15.171,53                                          |

#### Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Luchthavenlaan 25A/6 1800 Vilvoorde

Tel: +32 2 226 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



## Base(s) Règlementaires



663 - INSP

NBN D51-003 : Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales

NBN/DTD B61-002 : Chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW

## Description de l'installation

### Canalisations

| Type | Longueur (m) |
|------|--------------|
| PLT  | 21           |

### Appareil(s) au gaz

| Fabricant | Modèle      | P(n) kW | Catégorie | Type |
|-----------|-------------|---------|-----------|------|
| Vaillant  | VCW 346/5-5 | 30      | I2e(s)b   | C33  |

## Examens

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Concerne                             |                     |
| Type de contrôle                     | Contrôle périodique |
| Contrôle visuel des parties visibles | OK                  |
| Essai d'étanchéité                   | OK                  |
| Test avec                            | Compteur            |
| Numéro de série                      | TE312-008/63320525  |
| Gaz d'essai                          | Air                 |
| Pression d'essai                     | 150 mbar            |



## Remarques

La sortie de cheminée n'est pas visible

## Infractions

Néant

## Conclusion

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme**.

L'installation est étanche

L'agent Visiteur

*Sohail El Oudghiri*



## Annexes

| Libellé   | Photo                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Chaudiere |   |
| Compteur  |  |