

Certico Waasland
Frans Van Esbroeck
Palingsgatstraat 60-62
9111 Belsele
BELGIUM

ANALYSE RAPPORT VAN ASBEST IN MATERIALEN

Validatieref : AR-26-EK-002788-01

Projectcode : 26EK002255

Uw project omschrijving : STL.375051

HAGZ-81 Gentssesteenweg, hangaar aan 81 te 9240 Zele

Datum van rapportuitgifte: 20/01/2026 13:27

Ontvangstdatum: 19/01/2026

Pagina1/2

Analyse datum: 20/01/2026

Nr. index	Klantreferentie	Visuele beschrijving	Gebruikte techniek / Analist	Voorbereiding		Resultaten
				Aantal voorbereiding en / Aantal	Type	
001	1HG-CR Crepi RG + AG/ 1070743AK	Pleister (zwart) ; cement (grijs) + (beige)	PLM / CVX6	6 / 6	-	Geen asbestvezels gedetecteerd
002	2HG-CMV Cementering buitengevel 79/ 1070744AK	Cement (grijs) + (bruin) + (beige)	PLM / CVX6	8 / 8	-	Geen asbestvezels gedetecteerd
003	3HG-CMP Cementering plafond/ 1070745AK	Pleister (beige) + (bruin) ; cement (grijs)	PLM / CVX6	6 / 6	-	Geen asbestvezels gedetecteerd
004	4HG-CMB Cementering binnenmuren/ 1070746AK	Pleister (wit) + (blauw) ; cement (grijs) + (bruin) + (oranje)	PLM / CVX6	8 / 8	-	Geen asbestvezels gedetecteerd
005	5HG-RO Dakbedekking/ 1070747AK	Bitumen (zwart)	PLM / CVX6	4 / 4	-	Geen asbestvezels gedetecteerd

Toegepaste analysemethode voor de kwalitatieve detectie van asbestvezels in materialen:

Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie zoals beschreven in Guide HSG 248 (2021) – bijlage 2

NB 1 : De informatie m.b.t. traceerbaarheid is op aanvraag beschikbaar. Er dient opgemerkt te worden dat dit rapport in het Nederlands een kopie is van de originele versie van het rapport in het Portugees, welke intern wordt opgeslagen door het laboratorium

NB 2 : Tenzij anders aangegeven in dit verslag, voert het laboratorium de analyse van het aangeleverde monster uit dat door de klant werd aangevraagd.

NB 3 : Voor het onderzoek naar asbest in materialen is de detectielimiet die wordt gegarandeerd bij de monsternamen in de materialen 0,1% in massa.

NB 4 : Bij PLM betekent "Niet-gedetecteerde asbestvezels" dat het monster een lager gehalte aan optische waarneembare asbestvezels kan bevatten dan de gegarandeerde detectielimiet. Om optisch waarneembaar te zijn, moet een vezel een diameter groter dan 0,2µm hebben.

NB 5 : De accreditatie van het laboratorium is geregistreerd onder nr. L0705-1 en is beschikbaar op <http://www.ipac.pt>.

NB 6 : De lijst met de geaccrediteerde flexibel intermediaire methodes kunnen geconsulteerd worden op

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 7 : Het correct en representatief nemen van de monsters valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

NB 8 : Resultaten zijn bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

NB 9 : De conclusie is verkregen na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het laboratorium. Het bevat 2 pagina('s). Dit verslag heeft alleen betrekking op de monsters die ter analyse zijn ingediend, zoals ontvangen in het laboratorium. De tests aangeduid met het symbool * vallen niet binnen de reikwijdte van de accreditatie.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Rua Monte de Além, 62

4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

ANALYSE RAPPORT VAN ASBEST IN MATERIALEN

Validatieref : AR-26-EK-002788-01

Projectcode : 26EK002255

Uw project omschrijving : STL.375051

HAGZ-81 Gentssesteenweg, hangaar aan 81 te 9240 Zele

Datum van rapportuitgifte: 20/01/2026 13:27

Ontvangstdatum: 19/01/2026

Pagina2/2

Analyse datum: 20/01/2026

Goedgekeurd en gevalideerd
door:Margarida Barbosa
Lab Technician

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het laboratorium. Het bevat 2 pagina('s). Dit verslag heeft alleen betrekking op de monsters die ter analyse zijn ingediend, zoals ontvangen in het laboratorium. De tests aangeduid met het symbool * vallen niet binnen de reikwijdte van de accreditatie.