

Rapport nr 09/12/60/2756
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.:

Stand I:

Stand II:

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : Indienststellingsonderzoek volgens AREI artikel 86-270.
Nieuwe installatie.

Type der lokalen : woning.

Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 26.12.2009.

Plaats van onderzoek : Monseigneur Abbeloosstraat 6° te 1755 Gooik.

Eigendom van :

Opdrachtgever : **Goussaert Electro**, Lakeman 2 te 1840 Londerzeel.

Installateur : **Goussaert Electro**, Lakeman 2 te 1840 Londerzeel.

BTW : BE 0.524.461.776.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.

Meter-bordverbinding: EXVB 4 x 16 mm².

Ondergronds net.

Aardelektrode: aardlus 35 mm² Cu + VOB 16 mm².

Exploitatieaarding: aardpen(nen) + VOB 16 mm².

Aantal borden: 1.

Aantal eindstroombanen: 16.

Algemene isolatieweerstand: > 20 MΩ.

Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.

Automaat maatschappij:

Spreidingsweerstand: 4,2 Ω.

Spreidingsweerstand: 22,0 Ω.

Differentieelschakelaar: Alg.: 4p. 40 A 300 mA (type A).

Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen NOPR).

NOTA'S:

De 25S60-tellerkast is geplaatst.

De badkamer is niet afgewerkt.

INBREUKEN:

Geen.

BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.

De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26.12.2034, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur
de onderzoeker


Jurgen MOENS
Kruiskouterstraat 59
O.C.B. 1750
0475/45.23.82
0475/269.07.07