

Rapport 11/06/60/1202
Stroomleverende Mij:



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

Teller nr.: 34 733 213
Stand I: 000 004,9 Stand II: 000 002,2

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN DEFINITIEVE RESIDENTIELE AANSLUITING

Op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

Aard van onderzoek : indienststellingsonderzoek volgens AREI art. 86-270.
Nieuwe installatie.
Type der lokalen : appartement 21 (tweede verdieping, vooraan).
Onderzoeker : Jurgen Moens **Datum van onderzoek:** 28.06.2011.
Plaats van onderzoek : Slachthuisstraat 5 te 1500 Halle.
Eigendom van : [REDACTED]
Opdrachtgever : bvba T&S Cabling, Halsesteenweg 426 te 9403 Neigem.
Installateur : bvba T&S Cabling, Halsesteenweg 426 te 9403 Neigem.
BTW : BE 0.476.499.434.

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V.
Meter-bordverbinding: EXVB 4 x 10 mm².
Aardelektrode: aardlus 10 mm² Cu + Pb + VOB 16 mm².
Spreidingsweerstand: 4 Ω.
Aantal borden: 1.
Aantal eindstroombanen: 11.
Algemene isolatieweerstand: 10 MΩ.
Beschrijving: zie schema in bijlage.

Max. beveiliging: 2 x 40 A.
Beveiliging maatschappij: 2 x 40 A.

Differentieelschakelaar: Alg.: 2p. 40 A 300 mA (type A).
Bijk.: 2p. 40 A 30 mA (type A) (kringen 2A t/m 2F).

NOTA'S:

Geen.

INBREUKEN:

Geen.


BESLUIT:

De installatie is conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken **OCB**.
De eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28.06.2036, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag in dienst gesteld worden.

Voor de directeur,
de onderzoeker.


Jurgen MOENS
O.C.B. 1750
Kruisakouterstraat 59
Lennik
02/269.07.07
0475/45.23.82

verlichting keuken oven kookformis stopcontacten wasmachine droogkast vaatwas CV badkamer ventilatie



Voor het controleorgaan

Jurgon MOENS
inspecteur

O.C.B.
Kruisveldersstraat 130 Leuven
03 269.07.07 • 0475 45.23.82

Voor de uitvoerder


Bart Tietemans
Bart Tietemans
Zaakvoerder

Patio
Appartement 21
Slachthuisstraat 5
1500 HALLE

ALGEMENE ELEKTRICITEIT

T&S Cabling

Halsesteenweg 426
9403 NEIGEM
BTW nr.: BE 0476.499.434



Voor het controleorgaan

Jurgen MOENS
inspecteur
O.C.B.
Kruiskouterstraat 59 1750 Lennik
☎ 02 261 07 17 • 0475 43 23 82

Voor de uitvoerder

[Signature]
28-06-2011
Bart Tielemans
Zaakvoerder


Patio
Appartement 21
Slachthuisstraat 5
1500 HALLE

ALGEMENE ELEKTRICITEIT

T&S
Cabling

Halsesteenweg 426
9403 NEIGEM
BTW nr.: BE 0476.499.434

ventilatie
 badkamer
 CV
 vaatwas
 droogkast
 wasmachine
 stopcontacten
 kookfornuis
 oven
 keuken
 verlichting



Voor het controleorgaan


 Jurgen MOENS
 inspecteur
 O.C.B.
 Kruiskensterstraat 59 1150 Lennik
 02-269.07.07 • 0475-45.23.82

Voor de uitvoerder

 Bart Tielemans
 Zaakvoerder

Patio
Appartement 21
Slachthuisstraat 5
1500 HALLE
ALGEMENE ELEKTRICITEIT


 Halsesteenweg 426
 9403 NEIGEM
 BTW nr.: BE 0476.499.434



Voor het controleorgaan

Jurgen MOENS
inspecteur
O.C.B.
Kruiskouterstraat 39 1750 Lennik
☎ 02 269.07.07 • 0475 43.23.82

Voor de uitvoerder

Bart Tielemans
28-06-2011
Bart Tielemans
Zaakvoerder

Patio
Appartement 21
Stachhuisstraat 5
1500 HALLE

ALGEMENE ELEKTRICITEIT

T&S
Cabling
Halsesteenweg 426
9403 NEIGEM
BTW nr.: BE 0476.499.434