

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle					
Verslagnummer: N° de rapport:	78/2017/4/5/1		Datum van bezoek: Date de visite:	5/04/2017	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:				IK: CI:	
Distributenetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachtarief: N° compteur tarif de nuit:	NIEUWE TELLER	EAN-nr: N° EAN:	
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Tulpenlaan 40 - 1500 HALLE				
Eigenaar: Propriétaire:					
Installateur:					BTW/TVA:
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS270/HUIS1 (Conformiteitscontrole van 1 huis)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:							
Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE		Art. hh: 86		Art. onderzoek: 270			
Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison							
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 2x230V	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm <sup>2</sup> XVB			Max. beveiliging / Protection max.: 40A			
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle	10.31 Ohm	Isolatie / Isolement:	>1 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	2	
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:				Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 24			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE	
40A	300mA	-	F-T	OK	OK	270	
			U-W	OK	OK	270	
40A	30mA	-	A-E	OK	OK	270	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
		Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:				OK	

**Inbreuken / Infractions:**

**Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:**

**Opmerkingen / Remarques:**

**Nota's / Notes:**  
 ENKEL HET BORD EN DE KRINGEN +DE VOEDINGEN VOOR DE VOLETS ZIJN GEPLAATST OP DE ZOLDER. VERDER MOET DE INSTALLATIE NOG WORDEN AFGEWERKT.  
 WATER EN GAS TELLER NOG NIET AANWEZIG ?EQUIPOTENTIALE NOG UIT TE VOEREN.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

78/2017/4/5/1

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCBEBB

info@electro-test.be