



VINÇOTTE CERTIGO vzw

Erkend Controleorganisme
Maatschappelijke zetel: Jan Oliesslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0821.076.888 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 19 0016 0117 0512 • BIC: GEBABEBB



Verslag nr.: 70115454

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
Jan Oliesslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
Noordsingel 23, 2140 Antwerpen
Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux



CN 039144

Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Art 270 ingebruikname
Art 271 periodiek
Art 276 : verzwaren
Art 276bis : verkoop van een wooneenheid
Art 86
Art 87
Art 88
Art ...
Art 271 bis
Art 278
Art ...
Art ...
Wooneenheid
Huishoudelijke werkeenheden
Gemeenschappelijke delen
Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler: EAN 541448860016778201
kWh meter nr.: 32719859
Bescherminaaansluiting (A): 40
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230 V
Maximale nominale stroom (A): 40
Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 16 mm2
Beschrijving installatie: 1 omvormer SB 3000 HF Sunny boy pac max = 2750Wp
Sn = 2001650399 index = 21654 kWh
Groene stroomtellet Sn = KJ2310 10900.11 EM10-Din-AVB-1.X
index 21622,6 kWh

Metingen - testen - controles - verzegeling:

Rechtstreekse aanraking
Onrechtstreekse aanraking
Montage
Toestellen
Materieel
Aardingsweerstand 10,7 Ohm
Algemeen isolatieniveau: 4,7 M Ohm
Controle foutlus
Aardingscontinuïteit
Test diff.

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: Nihil
Opmerkingen: Nihil
panelen: 14 x Roc 240Wp = 3360Wp

Besluit(en):

De nieuwe installatie voldoet
De bestaande installatie voldoet

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 24/10/2017

Agent bezoeker:

Naam: Winderley Dick
Agent nr.: 4545
Datum: 24/10/2017

Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n):

Situatieschema(s): 1
Eéndraadsschema(s): 2

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie...
- De Federale overheidsdienst Economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit...
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.