



Bien Sûr.

V. ref.:

N. Ref.:

Rapport N°: 398/144903/06

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Druive des Bouleaux 14, 7950 Engelm.

PROPRIETAIRE: Van de Weyer, Adresse: ibem, DEMANDEUR: F. Bakker, Adresse: Tongooigemdaalse 13/14, INSTALLATEUR: S. 780 Wauzen, Adresse: TVA ouca: 089335949

- Bureau Technique Verbr. gphen art.1 www.btvcontrol.be
BTV Antwerpen, BTV Brabant-Wallon, BTV Bruxelles, BTV Hainaut, BTV Liège, BTV Limbourg, BTV Namur / Luxembourg, BTV Oost-Vlaanderen, BTV Vlaams-Brabant, BTV West-Vlaanderen

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 02/09/14, Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle (visite de contrôle suivant: RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Habiter, Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86, Raccordement: Tension 9 x 230 V, Protection raccordement 40 A, Câble aliment. tableau. princ.: 6 x 10 mm², Inter.gén.: type 40A/0.3A

électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT, Nombre de tableaux: 4; Nombre de circuits term.: 98; RA: 3; Ohm; RI tot 5 MOhm

Facteurs d'influences externes: DESCRIPTION: Voir schéma unifilaire et de situation

NOTE: ce rapport est valide pour un nombre d'habitation, ce rapport fait suite au rapport n° 398/144903/06

CONTROLES effectués: voir verso, INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTÉS: AUCUNE

CONCLUSION 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 02/09/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur, (N°, nom, signature) 398 Druive



pour Le Directeur,

* VERSLAG - RAPPORT *



52,83 social-Rue Nieuweld 109, 1050 Bruxelles