


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Ninoofse Steenweg 3 bus 1, 1755 Gooik

appartement

identificatiecode: 23024-G-DBA_2017052820/EP19377/A001/D01/SD006

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 05-10-2023

Handtekening:



JAN De Lausnay

Aceg Energy


EP19377

Dit certificaat is geldig tot en met 1 september 2029.

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Vloeren ✓ Muren ✓ Vensters ✓ Dak ✓ Andere constructiedelen | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Het K-peil (K35) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet. ✗ Het risico op oververhitting is aanzienlijk. ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. ✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten. ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet. |
|---|--|

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	30/11/2017
Datum einde van de werken	01/09/2019
Datum ingebruikname	01/09/2019
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.374
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	116
Beschermd volume (m ³)	266
Verliesoppervlakte (m ²)	245
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	80
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	1,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,35
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	16
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31005385 / 31302393

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

JAN De Lausnay
Aceg Energy
9240 Zele
EP19377 | 0735797854

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.