



B I C
Nr 11695

Brussel : 126, bus 12 - Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières
Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinàve - 4101 Jemeppe
Tel : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78
Tel : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80
B.T.W. BE 0406.671.312 Bank : 340-0298168-28 cibic@skynet.be VERTROUWELIJK

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS EN ZLS INSTALLATIE

Verslag nr : 12/12032012
Datum van onderzoek : 20/03/2012
Eigenaar Naam - Voornaam : Schuyten
Adres : Dorehenseld 31 1500 Halle
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (Naam - Voornaam) : Electric Cox
BTW nr. / I.K. nr.: 0831-994-385
Adres installatie : Dorehenseld 31 1500 Halle

1) REFERENTIES : AREI - interne procedure : PRO-INS-E-10

2) SOORT CONTROLE :

- Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie.
Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS installatie voor verzwaring van het vermogen op het openbaar distributienet.

3) INSTALLATIE :

Wooneenheid Gemeenschappelijke delen Anderen : volgens het Art.86 Art.87 van het AREI.

Verdeler : Gantis Aansluiting volgens kablering van het bord : Spanning : 3x230 V.

Voeding van het hoofdbord : 3 X 6 mm². Beveiliging aansluiting : 40 A. In max. te voorzien)

Voedingskolom : X mm². Algemeen lastschakelaar : A.

Aantal borden : 1 Aantal eindkringen : 6 RE = 20,5 Ω RIGEN = 0,74 MΩ.

Soort aarding : lus piketten -

Table with 13 columns: Differentieel, In en A, Icc en kA, Ia en A, Beschermd kringen, In in A, Icc in kA, Ia in A, Beschermd kringen, In in A, Icc in kA, Ia in A, Beschermd kringen. Contains handwritten values.

4) BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Table with 6 columns: Kringen, Beveiligingen, Doorsnede, Kringen, Beveiligingen, Doorsnede. Contains handwritten entry 'Zie schema's'.

5) GEBREKEN :

geen
Nota: enkel uitsluitend gebreken.

6) NOTA'S :

- De algemene differentieel : was reeds verzegeld mocht niet verzegeld worden werd verzegeld is onverzegelbaar
geen differentieel - De schema's : werden ondertekend werden niet ondertekend niet aanwezig

7) BESLUIT:

- De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór: 20/03/2012
- De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
- Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.
- De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienststelling van de installatie.

Inspecteur (Naam en Handtekening)
In opdracht van BIC - vzw

Datum afgifte

De aanvrager (Naam en handtekening))

Handwritten signature of inspecteur

Handwritten date: 20/03/2012

Handwritten signature of requester