J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 130158 | Ref. verslag RAP 24 / 2440929 - 7

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

BELAC Belac 227-INSP

☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270) Rev.

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam	Vivicas	Voornaam	Postnr. 1755
Adres	Keerstraat 38A	Gemeente	Gestingen
Installateur	De Brachelen H. ITE Sect.	Gemeente	Vollezele
BTW-nummer	BE 0121 1133 25		
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum __/__/____	Gemeente
Plaats van onderzoek	Vivicas	Postnr.	1755
Adres	Keerstraat 38A	Gemeente	Gestingen
EAN-code	5 9 5 0 3 7 9 0 Teller	Elektriciteits-verdeler	Fluvio / Infrax
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid		

Algemene beschrijving van de aansluiting		Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U_{nom} (V ac/dc)	3x400+N	1x4p Aut 25A - 6mm²
Ø voedingskabel (mm²)	16mm²	6x2p Aut 20A - 2,5mm²
I_{nom} aansluiting (A)	20A	
Type alg. schakelaar	DIFF	Via 4p DIFF 40A/0,03A -
Aantal borden	1	
Aantal eindstroombanen	15	4x2p Aut 16A - 1,5mm² - 2,5mm²
Type aardelectrode	Paal	4x2p Aut 20A - 2,5mm²
Algemene diff.stroom.inr.	4p 40A/0,3A	
Bijkomende diff.stroom.inr.	4p 40A/0,01A	
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :		

Metingen | **Meetapparaat** : apparaat waarvan de inspecteur fiduciaire is | **Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig** : procedure TO-E-01

Aardspreidings-weerstand :	8,10 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	>1 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

☒ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP Keurbel 1002.007.36 16.13 Rev 0

Besluit

☐ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __/__/____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	29/09/2039	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW Inspecteur (129) SWALENS Dirk	Datum onderzoek:	29/09/2024

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde

RAP-E-901 (01.07.2008)

59748