

Reinigingsattest / Verbrandingsattest

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige):		Volgnummer attest: 89 - 2025	
Naam: ALGEMENE ELECTRICITEIT, CV EN SANITAIRE INSTALLATIES		☒ ERKENDE TECHNICUS ☐ SCHOORSTEENVEGER	
Straat + nr.: BLONDEEL Bart BV		Voornaam: Blondeel	
Postcode + gemeente: Rendestein 26A - 9400 Denderwindeke		Achternaam: Bart	
Tel.: GSM 0494/64 93 25		Erkenningsnummer: GV 77384 / TV 77384	
Ondernemingsnummer: BTW BE 0000 125 173		Datum reinigings-/verbrandingscontrole 15 - 12 - 2025	
		Arbeidsduur van 15 tot 12	

KLANT:	(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)
Voornaam en achternaam: Von Commenberghean	17
Straat + nr.: 1540	Rogelopen
Postcode + gemeente:	
Tel.: E-mail:	

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL: (kruis aan wat van toepassing is)		Rookgas 130.6 °C Rookgastemp. 11.2 °C Verbr. temp. 119.4 °C Nettotemp. 12.45 % CO2 10 ppm CO Hi 14 mg/kWh CO Hi 3.8 % O2 1.22 %
☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk: ☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)		
☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:		
TOESTEL Merk: Gerthi Type: C.R.R. 743 Bouwjaar: 1997 Fabricatienummer: A6262 387 Nominiaal vermogen (kW): 27-32 kW		
BRANDER (enkel CV) Merk: Gerthi Type: OES 730 LE Bouwjaar: 1997 Fabricatienummer: 104072 Debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 3.7 - 3.1 kg/h		

Goede staat van werking		Eenheid	Brandstof	Proef I:	Proef II:	OK	Niet OK
De afdruk(-ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.			1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Initiële meting	Eindmeting**		
Keteltemperatuur	°C	1,2		50			
Sproeier: merk en type		1		5			
Sproeier: debiet	l/s	1		0,60			
Sproeier: hoek	graden	1		60			
Pompdruk	bar	1		11,5			
Gasdruk teller	mbar	2					
gasblok	mbar	2					
branderbed	mbar	2					
Rookindex	Bacharach	1					
Zuurstof (O ₂)	%	1,2		2,8			
Koolstofdioxide (CO ₂)	%	1,2		13,72			
Koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1,2		22			
Rookgastemperatuur (t _g)	°C	1,2		146,3			
Temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1,2		11,3			
Nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1,2		125,0			
Verbrandingsrendement (Hs)	%	1,2		88,0			
Verbrandingsrendement (Hi)	%	1,2		94,0			
Geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1			☒ OK	☐ NIET OK	
Geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1,2			☒ OK	☐ NIET OK	
Zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3			☐ OK	☐ NIET OK	
Veilige staat van werking							
Druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	Pa	1,2,3			☒ OK	☐ NIET OK	
Verluchting en ventilatie stooklokaal		1,2,3			☒ OK	☐ NIET OK	
Dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1,2			☐ OK	☐ NIET OK	
Dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2			☐ OK	☐ NIET OK	

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

EINDBEOORDELING:	Het stooktoestel werkt:	De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór
(kruis aan wat van toepassing is)	☒ goed ☐ niet goed ☒ veilig ☐ niet veilig	75 - 12 - 2026

REINIGING EN CONTROLE VAN HET ROOKGASAFVOERKANAAL (erkend technicus of schoorsteenveger)	(aankruisen)
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ Nazicht van de goede werking ☐ Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder	

REINIGING VAN HET STOOKTOESTEL	
Voor alle toestellen:	
☐ andere, namelijk:	
☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid	
Gasvormige brandstof: (erkend technicus)	
☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander	
Vloeibare brandstof: (erkend technicus)	
☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander	
Vaste brandstof: (geschoolde vakman)	
☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron	

GEBREKEN EN MAATREGELEN
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt:
Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken:
Andere opmerkingen:

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór	75	-	12	-	2026
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór	75	-	12	-	2026

(Handtekening geschoolde vakman / erkende technicus): **Blondeel** Voor kennisname, (Handtekening klant): **Deurloo**

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoestel bestaat uit een reinigingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingscontrole. Nadien ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoestel en een verbrandingsattest. De attesten en minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer informatie op www.lne.be/themas/erkenningen/verwarming en www.veiligverwarmen.be.