J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☐ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr		Ref. verslag	RAP / -

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

BELAC Belac 227-INSP

☐ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	De Haes - Dricks	Voornaam		Postnr	1602
Adres	Gemeentepl. Gemeente Alsemberg	Gemeente	Alsemberg		
Installateur	Van Bel Kevin	Gemeente	Halle		
BTW-nummer	☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	__ / __ / ____	Gemeente	
Plaats van onderzoek	De Haes - Dricks			Postnr.	1602
Adres	Gemeentepl. 1 Alsemberg			Gemeente	Alsemberg
EAN-code	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐			Elektriciteits-verdeler	Ieder
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten	☐ wooneenheid (huis, appartement, andere)	☐ huishoudelijke werkeenheid	☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting		**Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**
U_{nom} (V ac/dc)	230	4x 2,5 Cu 2N 2Nm
Ø voedingskabel (mm²)	4mm²	4x 2,5 Cu 2N 2Nm
I_{nom} aansluiting (A)	40A gG	1 x 2,5 Cu 2N 2Nm
Type alg. schakelaar	Diff	
Aantal borden	1	1 x 4 x 2,5 Cu 2N 2Nm
Aantal eindstroombanen	3	3 x 2,5 Cu 2N 2Nm
Type aardelectrode		
Algemene diff.stroom.inr.	30mA	
Bijkomende diff.stroom.inr.	Selectiv	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	**Meetapparaat :** apparaat waarvan de inspecteur titularis is				**Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :** procedure TD-E-01		
Aardspreidings-weerstand :	2,80 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	21 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK /NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Geen

Opm. Kostprijs voor de klant

Tijdens controle zijn er nog enkele kleine punten bedoeld om ze uit te voeren

Enkel de kosten van de klant

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / _____-__

Besluit

☐ De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : __ / __ / ____

Volgend controle-bezoek uiterlijk op :	23/6/2037	**Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)**	J. VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW Inspecteur (23) SWALEN Erik	**Datum onderzoek:**	23/6/2012

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008)

45503