

ONDERHOUDSATTEST: REINIGING

Datum: 29/4/25 Tijd: - Werken: Nr.

Firma Very Clean - De Pauw

Onderhoud van:

- Schouwen

- Ketels Gas/Olie

- Branders

- Keuring mazouttank

- Schoorsteenproblemen

- Inox Schoorsteenvoeringen

Geraardsbergsesteenweg 402

9404 Aspelare - Ninove

Tel.: 054/50 28 62

B.T.W. 0712.281.094

RPR Aalst

Reg.nr. 062 800

Rek.nr. Fortis BE68 2930 2181 3234 Plaats:

Klant:

Straat:

Nr.

Postnr.

Werkzaamheden en controle:

Brandstof

Stookolie

Gas

Kolen

Hout



Bijzondere opmerkingen:

Ik verklaar de wettelijk voorgeschreven onderhoudsbeurt, bestaande in de voormelde werkzaamheden en controle, te hebben uitgevoerd ter uitvoering van de wet op de bestrijding van de luchtverontreiniging.

Handtekening van de technicus:

ATTEST

Toepassing van het verklaard B.T.W.-tarief van 6% op onroerende werken aan privé-woningen krachtens de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 18 juli 1986 tot wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.

Ondergetekende,

verklaart:

dat het gebouw gelegen:

waarvan hij/zij eigenaar, huurder, vruchtgebruiker, zaakvoerder is

- effectief in gebruik is sedert ten minste tien jaar vóór het eerste tijdstip van verschuldigheid van de B.T.W. op de werken.

- na de uitvoering van de vermelde werken en uitsluitend of hoofdzakelijk zal gebruikt worden als privé-woning.

Gedaan te

op

Handtekening,

Prijs:

De klant bevestigt dat de techniek de werken goed en volgens de mogelijkheden van het moment heeft uitgevoerd en dus niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor problemen die zich reeds stelden.

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Firma
 naam: De Pauw
 straat en nummer: Geraardsbergesteeweg 402
 postnummer en gemeente: 9404 Aspelare
 tel: 054 50 28 62 gsm: 0475 36 06 54
 e-mail: de.pauw.etienne@skynet.be
 ondernemingsnummer: 0712.281.094

volgnummer attest:

Technicus
 naam: Etienne De Pauw
 erkenningsnr. SV 027 26
 datum controle: 29/4/25
 arbeidsduur: _____

Klant
☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming
 naam: Van Leeuw
 straat en nummer: Molenhoekstraat 33
 postnummer en gemeente: Herlen 1670
 tel: _____ gsm: _____
 e-mail: _____

adres opslagtank indien verschillend van klant

☐ N.v.t.
 naam contactpersoon: _____
 straat en nummer: _____
 postnummer en gemeente: _____
 tel: _____ gsm: _____
 e-mail: _____

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

Particulier
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 1200 L
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L
☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

onderneming:
☐ ingedeeld, inhoud: _____ L ☐ klasse 3 (zie achterkant *1)
☐ klasse 2
☐ klasse 1

☐ ondergronds ☐ groeve
☒ bovengronds ☐ niet toegankelijk
☒ toegankelijk ☐ inkuiping
☐ andere: _____

☐ cilindrisch ☒ staal (enkelwandig)
☐ rond ☐ staal (dubbelwandig)
☐ parallellepipedum ☐ roestvast staal
☒ ovaal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere: _____ ☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 180 tanknummer: _____
 Gestockeerde product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: _____

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van _____
 merk: _____ fabricagenummer: _____
 de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: _____ ☐ nr. prototypekeuring: _____ ☐ n.v.t.
 norm: _____
☒ inhoud: 1200 ☐ diameter: _____ en lengte: _____
 *Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest _____ ☐ aanwezig, datum: _____ ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
☒ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒ ok ☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☐ nee	uitmonding leidingen	☒ ok ☐ niet ok
	waterdicht	☐ ok ☐ niet ok	staat aanvoer- en terugvoerleiding	☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok ☐ niet ok	andere toebehoren:	_____
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____ _____ _____	
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok		
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee		
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering			☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____ _____
groeve / prefabconstructie / andere			☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen: _____ _____

beproeving deel I

waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)	aanwezig		niet aanwezig		controle werking	
	ok	niet ok	ok	niet ok	ok	niet ok
fluit	☒	☐	☐	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐	☐	☐

water- en slijbemonstering
 (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)

☒ uitgevoerd hoeveelheid water: _____ cm
 pH: _____ (<6, inwendige inspectie vereist)
 geleidbaarheid: _____ mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist)
 bezinsel/slib aanwezig: ☐ nee ☒ ja (ja, inwendige inspectie vereist)
☐ ok ☐ niet ok
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____				
lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare) ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent: ☒ ok ☐ niet ok	op basis van:	ok	controle werking niet ok	
		☐ fluidum	☐	☐	
		☐ onderdruk	☐	☐	
		☐ overdruk	☐	☐	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	
☐ andere:		☐	☐	☐	
akoestisch of visueel alarmsignaal		☐	☐	☐	
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: _____ dBuV ☐ onder het vloeistofniveau _____ dBuV ☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h ☐ andere methode: _____			
	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.				
☐ opmerkingen: _____					
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking niet ok
	peilstok	☐	☐	☐	☐
	mechanisch	☐	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
	ultrasoon	☐	☐	☐	☐
andere:		☒	☐	☒	☐

CONTROLE EN BEPROEVING DEEL II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek:		☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee	
kathodische bescherming **: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig		controle: ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____ ☐ n.v.t.	
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm opmerkingen: _____	
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd		☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____	

** De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

--

EINDBEOORDELING

☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.	
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.	De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.	

***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkpilaaf of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse milieumaatschappij bevoegd voor grondwater
WAARSCHUWING
 Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geledigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voorschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.
 Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren voor <u>ontspanning</u>		☐ n.v.t.
Handtekening erkend technicus Handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vind u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .		