

**AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk**

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.be
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslag nr.: P033030338 NIL Lid nr.: Aanvrager: M Bels

Verantwoordelijke voor de werken: M Bels Gegevens: Meerdaarp, 9 Installatie: Antwerpse laan, 4 Eigenaar of beheerder: M Hattens
Naam, Voornaam: Meerdaarp, 9 Naam, Voornaam: Antwerpse laan, 4
Ident. Kaart nr.: 2321 Meer Adres: 1000 Bxl
BTW nr.: BE 0438561537 Post nr. + stad: 1000 Bxl
Tel.: 1

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☒ Ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
	☐ verzwaring	☐ overdracht		☐ Art	☐ Art	☐ Andere

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdelers	EAN <u>541448960006221025</u> ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst kWh meter nr.: <u>5252586</u> Meterstand dag: <u>0000</u> nacht: <u>0000</u> Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☒ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100
Gegevens installatie	Nominale spanning: ☐ 230V ☐ 3x230V ☒ 3N400V
Beschrijving installatie	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>XVB</u>
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40 A / 300 mA</u> Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>13</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ >/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 1

☒ Algemeen isolatieniveau: 22 MΩ ☐ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☐ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
☐ Nihil		
Opmerkingen		Visum:
☐ Nihil		

Besluit(en):

☒ De nieuwe installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 1510612033

• door hetzelfde erkend organisme (**)

Agentbezoeker:

Naam: Van Erst P Agent nr.: 3303 Datum: 1310612008
Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): 1 ☒ Eéndraadschema('s): 2 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale overheidssdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingediend te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.