

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




J. B. Woutersstraat 11, 1652 Beersel

woning, open bebouwing

identificatiecode: 23003-G-2016_4511/EP18348/A001/D01/SD001

Energielabel




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 15-05-2020

Handtekening:


Struktuur BVBA
Dorpsstraat 90
9800 Astene (Deinze)
T: 09 380 85 96 - F: 09 380 86 96
BE 0872.274.280
WOUTER DE PAEPE
STRUKTUUR
EP18348

Dit certificaat is geldig tot en met 1 oktober 2027.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**

✓ Het E-peil voldoet.

E14

Eis
E50BEN
E30**Andere eisen**

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het K-peil (K30) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✗ Er is niet voldaan aan de ventilatievereisten.
- ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	07/06/2016
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	01/10/2017
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	7.120
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	81
Beschermd volume (m ³)	1002
Verliesoppervlakte (m ²)	650
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	320
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,20
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,35
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.111
Gebouw-id / gebouweenheid-id	18853928 / 18855087

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

WOUTER DE PAEPE
STRUKTUUR
Dorpsstraat 90, 9800 Deinze
EP18348 | 0872274280

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.