


CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: Erwin Vandenplas straat en nummer: Hunselveld 10 postcode en gemeente: 1750 Lennik tel.: gsm: 0487 / 95 84 82 fax.: email: keurder_erwin@proximus.be ondernemingsnummer: BE 0629.872.666		volgnummer attest: 032/2022 technicus voornaam en naam: Erwin Vandenplas erkenningsnr.: SV 06336 datum controle: 16/10/2022 arbeidsduur: van 17u30 tot 03u30	
kant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☒ particulier ☐ onderneming naam: straat en nummer: STULVENBERGSTRAT 20 postcode en gemeente: 1755 Gooik tel.: gsm: email:		adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t. naam contactpersoon: straat en nummer: postcode en gemeente: tel.: gsm: email:	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 5000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ Ingedeeld, inhoud: L	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	
☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:		☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: / / 16/10/2022		tanknummer:	
Gestockeerde product : ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (Ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.	
norm:			
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:			
<i>*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlaamse).</i>			
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		staats toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok dichtheid toezichtspuit ☒ ok ☐ niet ok staats deksel ☒ ok ☐ niet ok	
inkuiping ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.		verontreiniging ☐ ja ☒ nee waterdicht ☒ ok ☐ niet ok koolwaterstofdicht ☒ ok ☐ niet ok algemene staat ☒ ok ☐ niet ok	
opslagtank staats wanden (schildering, isolatie,....) ☐ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☒ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☒ nee organoleptische verontreiniging ☐ ja ☒ nee		leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staats leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staats aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig andere toebehoren:	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☒ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
beproeving deel I			
waarschuwings- of overvulbeveiligingssysteem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlaamse)		aanwezig niet aanwezig controle werking ok niet ok	
fluit		☒ ☐ ☒ ☐	
elektrische sonde		☐ ☒ ☐ ☐	
andere:		☐ ☐ ☐ ☐	
☒ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: geleidbaarheid: mS/cm bezinksel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja ☐ ok ☐ niet ok		(<6, inwendige inspectie vereist) (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) (ja, inwendige inspectie vereist)	
☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			
☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:			

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlaamse)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	controle werking		
		☐ fluidum ☐ onderdruk ☐ overdruk ☐ peilbuis + sensor/detector ☐ andere:	ok ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	niet ok ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
☐ akoestisch of visueel alarmsignaal ☐ n.v.t.					
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
	ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBμV onder het vloeistofniveau: dBμV overdruk, drukverlies: mbar/h onderdruk, drukverlies: 40,5 mbar/h andere methode: opmerkingen:				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	peilstok	☐	☒	☐	☐
	mechanisch	☐	☒	☐	☐
	pneumatisch	☐	☒	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☒	☐	☐
	ultrasoon	☐	☒	☐	☐
andere:					
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☒ ja ☐ nee					
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd					
inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:					
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok					
opmerkingen:					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
.....					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood**	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of kliever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en versterking van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór 16.10.1206					
 handtekening erkend technicus		 handtekening klant			
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/voorstookolietanks/ .					