CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

all-in tank service

firma		volgnummer attest: 0310K-0514591
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.		**technicus**
straat en nummer: Sluis 2 bus 4		voornaam en naam: Gregory Van Snick
postcode en gemeente: 9810 Eke		
tel.: 0800 11 206	gsm:	erkenningsnr.: SV07806
web: www.allintankservice.be		**datum controle: 13/01/2023**
email: info@allintankservice.be		
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861		

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus	☑ particulier ☐ onderneming	**adres opslagtank indien verschillend van klant**	
naam: Mevr. Vansumere Hilde		naam contactpersoon: Mevr. Vansumere Hilde	
straat en nummer: Bosstraat 144		straat en nummer: Bosstraat 144	
postcode en gemeente: 1640 Rhode		postcode en gemeente: 1640 Rhode	
tel.: +32 (0)2/3804835	gsm: +32 (0)477/930736	tel.: +32 (0)2/3804835	gsm: +32 (0)477/930736
email: lievevansumere@hotmail.com		email: lievevansumere@hotmail.com	

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		**onderneming**	
☑ niet-ingedeeld			
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 3700	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☑ ondergronds	☐ groeve	☑ cilindrisch	☐ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☑ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☑ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 13/01/2004		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☑ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☑ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☐ aanwezig, datum: ☑ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat	staat toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	**leidingen en toebehoren**			
☑ aanwezig	dichtheid toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☑ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☑ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☐ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☑ niet aanwezig		
☑ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren:			

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☑ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☑ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☑ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere	☑ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1

		aanwezig		controle werking	
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem	fluit	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☐ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm):			
		pH:			
		geleidbaarheid (mS/cm):			
		bezinksel/slib aanwezig: ☐ ja ☑ nee			
		☐ ok ☐ niet ok			
	☑ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
potentiaalmeting	☑ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)				
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:				
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:		controle werking	
☐ aanwezig	☐ ok	☐ fluïdum		☐ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	☐ niet ok	☐ onderdruk		☐ ok	☐ niet ok
☑ n.v.t.		☐ overdruk		☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector		☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal			☐ ok	☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☑ n.v.t.				
	☐ uitgevoerd	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV):			
		onder het vloeistofniveau (dBµV):			
		☐ overdruk, drukverlies (mbar/h):			
		☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h):			
		☐ andere:			
	opmerkingen:				
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok	☐ niet ok,	☐ niet aanwezig	☑ n.v.t.
	opmerkingen:				
		aanwezig		controle werking	
peilmeting	peilstok	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☑ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 13/01/2028	
handtekening erkend technicus naam: Gregory Van Snick	voor kennisname van momentopname handtekening klant naam: Mevr. Vansumere Hilde hoedanigheid: Klant