Keuring Service Vlaanderen
Btw BE0799592675
info@keuringservicevlaanderen.be

OFFERTE

Herstellingswerken

S203600

Offertedatum	06/11/2026
Geldig tot	06/12/2026
Keuringsverslag	DOM-2026-WQDVTZ
Interne ref.	DP-2611-C35JJL

Adres van de werken

Hoogstraat 40
1650 Beersel

Klant

Certoo Srl
info@certoo.be

Bij de keuring van de elektrische installatie (verslag DOM-2026-WQDVTZ) werden inbreuken vastgesteld. Hierbij onze offerte voor de herstellingswerken.

Omschrijving	Aantal	Eenh.prijs incl. btw	Bedrag incl. btw
108 – Eendraadsschema is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.	1	410,00 €	410,00 €
102 – Situatieplan is niet aanwezig, is onvolledig of komt niet overeen met de installatie.	1	410,00 €	410,00 €
219a – De verdeelkast(en) kon(den) niet geopend worden door de smeltveiligheden en/of penautomaten die niet of moeilijk verwijderd kunnen worden. De interne bedrading kon niet gecontroleerd worden.	1	op offerte	op offerte
301 – De waarde van spreidingsweerstand van de aarding dient kleiner te zijn dan 30 Ohm.	1	410,00 €	410,00 €
303 – De continuïteit van de equipotentiale verbindingen en/of van de beschermingsgeleiders is niet gewaarborgd.	1	380,00 €	380,00 €
401a – De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn onvolledig, niet aangesloten of hebben niet de vereiste doorsnede	1	op offerte	op offerte
502 – Een afzonderlijke differentieelschakelaar met een gevoeligheid van 30 mA voorzien voor badkamer, wasmachine, afwasmachine en/of droogkast en gelijkaardige toestellen.	1	150,00 €	150,00 €

TOTAAL INCL. BTW 1.760,00 €

Alle prijzen zijn inclusief btw.

De posten « op offerte » worden na een bezoek ter plaatse geprijsd.

Om deze offerte te aanvaarden of een vraag te stellen, beantwoordt u de bijhorende e-mail of schrijft u naar info@keuringservicevlaanderen.be met vermelding van referentie S203600.

Keuring Service Vlaanderen is een onderneming die los staat van het organisme dat de keuring uitvoerde.