

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV Harelbeke
0561705405

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 147/060209/1

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Dualib Appartement 1E

Gezondheids 2 Oudevaarde

EIGENAAR: Dualib

Adres: Landegensstraat 10 Drongen

OPDRACHTGEVER: Paul Huges

Adres: Vennestraat 2 8720 Wallen

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: 676 211 546

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 09/02/2006 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (ABE art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (F.R. art. 234) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: LS Appartement 1E

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning mono 230 V Bescherming van de aansluiting Lo A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type Lo/1300

pe van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 13; RA: 0,6 Ohm; RI tot >50 MOhm

BESCHRIJVING: _____

2e Oudevaarde - 1 Situatieschema

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: _____

Inbreuken: Geen

Nota's: Na zicht v/d vaste elektrische installatie
behoudens machines d Taestellen
De def. Verlichting badkamer, keuken, CV
Met afgewerkt, aanwijzing

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 10/2/06

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: Riphelre

handtekening: [Signature]

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draad en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/02/2031 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

[Signature] BTV 147.

De directeur,



opdracht 1E
 Graafschap Oudeboord

Alg. Elektriciteitswerken
Paul HUGENS
 Vennestraat 2 - 8720 WAKKEN
 ☎ 09/388 55 72
 BTW BE 676.211.546 - Registratienr. 052600
 ©ERA 738-7090776-01

