



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

AV20060524-2A
Ref. verslag : 159340

☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : Jhr. Valckx, Peter
Plaats van onderzoek : Grote Steenweg, Lofgebouw Lamière, loft 20 - 9700 Oudenaarde
Installateur : Kundt Technics - Gentsesteenweg 98-9750 Zingem
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : loft 2e verdiep 20 Stroomleveraar :
Agent-Onderzoeker : Vand. Veldt A. Datum van onderzoek : 24/05/2006

- Bedrijfsspanning	3N400V	Bord 1	Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	XV B.Y.K.10		na 40 A, 3 A
- Algemene bescherming	Max 40 A		4 aut 16 A 2P
- Type algemene schakelaar	6 aut		5 aut 20 A 2P
- Type aardelektrode(s)	piket		2 aut 25 A 4P
- Aardspreadingsweerstand	8 m		1 aut 25 A 2P - bord 2
- Algemene isoleringsweerstand	25 M Ω		na 40 A, 03 A
- Aantal borden en eindstroombanen	1-18		4 aut 20 A 2P
- Algemene differentieelschakelaar	40 A, 3 A	Bord 2	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40 A, 03 A		1 aut 20 A 2P 1 aut 16 A 2P

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen

**PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK**

gezien op 31-05-2006

de aangestelde van de stroomleveraar
naam: Geert Van der Veken
handtekening: [Handtekening]

note: banken, bankenblok, douche bak + wand, badmeubel
en verlichtingsarmaturen (inclusief vloerspots & LS transformators)
zijn nog niet geplaatst.

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 24/05/2007

VH30
Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....