

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hier




ik !

Eisabeth De Saedeleerstraat 7, 9700 Oudenaarde

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 45035-G-OMV_2019063876/EP16756/A001/D07/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 08-11-2022

Handtekening:

ANN THYS

STUDIEBUREAU BOYDENS RAYMOND
EP16756

Dit certificaat is geldig tot en met 8 november 2032.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.

E15

Eis BEN
E40 E30**Andere eisen**

- | | |
|---|--|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het S-peil (S21) voldoet . |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt . |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	14/05/2019
Datum einde van de werken	06/05/2022
Datum ingebruikname	-
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	3.754
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	79
Beschermd volume (m ³)	491
Verliesoppervlakte (m ²)	232
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	127
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	2,48
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,41
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	968
Gebouw-id / gebouweenheid-id	30905882 / 30905883

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

ANN THYS
STUDIEBUREAU BOYDENS RAYMOND
8210 Zedelgem
EP16756 | 0416968059

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.